Приложение

Реестр разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, зарегистрированных в Енисейском управлении Ростехнадзора

Номер разрешения	Дата выдачи разрешения	Наименование заявителя	ИНН	Наименование допускаемого объекта	Состав установки	Адрес расположения объекта	Установленная мощность	Субъект
360-20387-42-01/21	10.01.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	3808229774	ТГ-8, филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-10	ТГ-8, турбогенератор с водородным охлаждением типа ТВВ-165В-2УХЛ3, зав. № 151; Система возбуждения типа СТС-КЛМР-185-1750-2-У4-1ЗМ-Е4-ВФУХЛ4, зав. № 115; ТР ТГ-8, разъединитель 10 кВ типа РВРЗ-1б-2000/630 УХЛ3, зав. № 1, 2; ТТ ТГ-8, трансформаторы тока типа ТШЛ-20 С3 У3, зав. № 22064013, 22064014, 22064015, 22064016, 22064017, 22064018, 22061303, 22061304, 22061307, 6 шт.; Р-38 СВ ТЭ-8А, разъединитель 10 кВ типа РВРЗ-1-20/8000 УХЛ3, зав. № 1, 8, 9; ЗВ-10 КВ ТЭ-8А, выключатель генераторный электрический типа ВГТ-20-90/6300 УЗ, зав. № 22064; ТТ 38010 КВ ТЭ-8АА, трансформаторы тока типа ТШЛ-СВ10-20-1-1 УХЛ3, зав. № 22060100, 22060089, 22060088, 22060089, типа ТШЛ-СВ10-20-1-1 УХЛ3, зав. № 22060620, 22060100, 22060101, 22060102, 22060103, 22060104, 22060105, 22060106, 22060107, 22060108, 22060109, 22060110, 22060111, 22060112, 22060113, 22060114, 22060115, 22060116, 22060117, 22060118, 22060119, 22060120, 22060121, 22060122, 22060123, 22060124, 22060125, 22060126, 22060127, 22060128, 22060129, 22060130, 22060131, 22060132, 22060133, 22060134, 22060135, 22060136, 22060137, 22060138, 22060139, 22060140, 22060141, 22060142, 22060143, 22060144, 22060145, 22060146, 22060147, 22060148, 22060149, 22060150, 22060151, 22060152, 22060153, 22060154, 22060155, 22060156, 22060157, 22060158, 22060159, 22060160, 22060161, 22060162, 22060163, 22060164, 22060165, 22060166, 22060167, 22060168, 22060169, 22060170, 22060171, 22060172, 22060173, 22060174, 22060175, 22060176, 22060177, 22060178, 22060179, 22060180, 22060181, 22060182, 22060183, 22060184, 22060185, 22060186, 22060187, 22060188, 22060189, 22060190, 22060191, 22060192, 22060193, 22060194, 22060195, 22060196, 22060197, 22060198, 22060199, 22060200, 22060201, 22060202, 22060203, 22060204, 22060205, 22060206, 22060207, 22060208, 22060209, 22060210, 22060211, 22060212, 22060213, 22060214, 22060215, 22060216, 22060217, 22060218, 22060219, 22060220, 22060221, 22060222, 22060223, 22060224, 22060225, 22060226, 22060227, 22060228, 22060229, 22060230, 22060231, 22060232, 22060233, 22060234, 22060235, 22060236, 22060237, 22060238, 22060239, 22060240, 22060241, 22060242, 22060243, 22060244, 22060245, 22060246, 22060247, 22060248, 22060249, 22060250, 22060251, 22060252, 22060253, 22060254, 22060255, 22060256, 22060257, 22060258, 22060259, 22060260, 22060261, 22060262, 22060263, 22060264, 22060265, 22060266, 22060267, 22060268, 22060269, 22060270, 22060271, 22060272, 22060273, 22060274, 22060275, 22060276, 22060277, 22060278, 22060279, 22060280, 22060281, 22060282, 22060283, 22060284, 22060285, 22060286, 22060287, 22060288, 22060289, 22060290, 22060291, 22060292, 22060293, 22060294, 22060295, 22060296, 22060297, 22060298, 22060299, 22060300, 22060301, 22060302, 22060303, 22060304, 22060305, 22060306, 22060307, 6 шт.; Комплект электродов ЭНБ; Заземляющие устройства.	Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный микрорайон (тер. квартал 45, строение 2)	-	Иркутская область
360-20389-42-01/21	09.01.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Иркутский масложировой"	3811185573	Цех по подработке семян масличных культур	котлотёл типаиот ВГ-СТМ К-ВГУ-10-200/630 УХЛ2 в комплекте с вакуумным пластинчатым ВВР-10-200/630 УХЛ2, установленный в кн.№4 ЦРП-4-4б; пластинчатый экстрактор ВГ-СТМ К-ВГУ-10-200/630 УХЛ2 в комплекте с вакуумным пластинчатым ВВР-10-200/630 УХЛ2, установленный в кн.№4 ЦРП-4-4б; КЗ 6 кВ (от ячейки 4-ЦРП-4 кВ пластинчатого экстрактора до пункта №4 ТП-8), марки кабеля АББГ-10 3х95 без существующих конструкции на стоке здания, по металлической эстакаде, противопожнго 350 м; КЗ 6 кВ (от ячейки №36 ЦРП-6 кВ пластинчатого экстрактора до пункта №2 ТП-8), марки кабеля АББГ-10 3х95 на новых конструкциях на стоке здания, по металлической эстакаде, противопожнго 350 м; Комплектная трансформаторная подстанция ЛКТПБПГ 1000/6/0,4 с составом: - трансформатор силовой ТМГ-С 1000/10/0,4 - 1 шт.; - выключатель нагрузки ВНА-Ф(Э)-10/630-20(ие) УХЛ2 - 2шт. - предохранитель установочный плавкий ПКТ-10/100-31,5-УХЛ2 - 3шт. - разъединительные ножи 0,4 кВ типа РЕ-19 на вводе - 2шт. - линейный ящик 0,4 кВ заземляющие устройство (вертикальный заземлитель стержневой 60х50 мм длина 6 м - 5шт., горизонтальный заземлитель полоса стальная горячекатаная оцинкованная 40х5мм - 50 м КЗ 0,4 кВ, марка кабеля АВБбШнГ(нг) 4х3х150+1х70) по металлической эстакаде, противопожнго по 100 м; КЗ 0,4 кВ, марка кабеля АВБбШнГнг по металлической эстакаде, противопожнго 100 м	Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дорожная Благодать, 1 обособленное подразделение.	-	Иркутская область
360-20546-85-01/21	13.01.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРОФИЛЬ"	3816005134	Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями. Жилые дома № 1,№2 ,№ 3.	Жилой дом №1, от ВР 0,4 - 0кВВГ 1х95 - 7 ВРУ жилого дома №1, распределительная сеть (АВВГнг-LS 5х35 и ПДС, АВВГнг-LS 5х16 и ПДС-2, АВВГнг-LS 5х16 и ПДС-3, АВВГнг-LS 5х16 и ПДС-4), ВВГнг-LS 3х10 от ПДС-1 до ПДС, ВВГнг-LS 3х2,5 от ПДС-1 до ПДС-2, ВВГнг-LS 3х2,5 от ВР 0,4 - 2 х ВВГнг-FRLS 4х70 - 1ВКУ-АВР жилого дома №2, ВВГнг-FRLS 5х16 и ПДС(У)-1, ВВГнг-FRLS 5х16 и ПДС(У)-2, ВВГнг-FRLS 5х16 и ПДС(У)-3, ВВГнг-FRLS 5х2,5 и ПДС(У), ВВГнг-FRLS 5х4 и ПДС(У), от ВР 0,4 - 2 х ВВГнг-FRLS 4х25 - 1ВРУ-АВР жилого дома №2, ВВГнг-FRLS 5х16 до ввф-1, ВВГнг-LS 5х16 до FRLS, ВВГнг-FRLS 5х16 до ввф-3, ВВГнг-FRLS 5х4 и ПДС(Н). Групповые сети питания противопожарной кладовки, питание оборудования ПС, питание оборудования системы видеонаблюдения и питание оборудования системы охраны периметра: ВВГнг-FRLS 3х2,5, групповые сети Аварийного освещения выполнены кабелем ВВГнг-FRLS 3х1,5 эксплуатация, контур заземления, электропроводка и электрооборудование.	Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. Старо-Кузьмихинская, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000029:2149	-	Иркутская область
360-42013-136-01/21	14.01.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Домино"	2464165238	Жилой дом по ул. 60 лет Октября, 90, со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Строение 2	Жилой дом по ул. 60 лет Октября, 90, со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Строение 2 Параметры и точки подключения согласно условиям подключения объекта № 6149-Т-146555 от 01.04.2023 составляют: Расчетная длина теплосетевого Подземный трубопровод — 8 7 погонных2; Обратный трубопровод — 42 погонных2; Температурный график Подземный трубопровод — 150 С; Обратный трубопровод — 70 С; Жилой дом по ул. 60 лет Октября, 90 строение 1 выдержка 0.6286Г Газочек, разводящие тепловые сети, система отопления закрыта и состоит Жилой дом (Регулятор расхода КОМИР HERZ DN 15 DN 20 DN25 — 2 0165 шт, термостатический элемент с защитным покрытием ГИРЦ-СТАНДАРТ ДуЗ0 — 340, термостатический элемент с защитным покрытием ГИРЦ-СТАНДАРТ ДуЗ0 — 360, термостатический элемент с защитным покрытием ГИРЦ-ЭК 40 ДуЗ0 — 30 шт, термостатический клапан ГИРЦ-ТК-Е 16 ДуЗ0 — 220 шт, автоматический балансировочный клапан ГИРЦ-ТА-Е 16 ДуЗ0 — 220 шт, автоматический балансировочный клапан ГИРЦ-ТА-Е 16 ДуЗ0 — 30 шт, термостатический клапан ГИРЦ-ТК-Е 16 ДуЗ0 — 97 шт, комплектуют «Этажерка» КОГ-С Автоа 37,87 кВт - 1

Номер разрешения	Дата выдачи разрешения	Наименование заявителя	ИНН	Наименование допускаемого объекта	Состав установки	Адрес расположения объекта	Установленная мощность	Субъект
360-388-788-01ДС	22.01.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФЕНИКС СИБИРИ"	3808156191	Внутренние газовые сети электроснабжения 0,4 кВ и электропитания к многоквартирным домам со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и автостоянкой в границах улиц Лазарева, Якобы, Тихорецкая, Мусиной и г. Иркутска. 4 очередь строительства, КС 10, БС 13, подземгаражи и КТП № 5912, 2*1000 кВ-А шт.	ВУ1 АВР со счетчиком (ВРУ3СМ-17-70-УХЗ4) = 1шт., от вит РУ1 (ПЕУ «Бирюза») 1шт. ВУ2 со счетчиком (ВРУ3СМ-12-10-УХЗ4) = 1шт., от вит РУ2 (ВРУ3СМ-40-04-УХЗ4) = 1 шт., ВРУ3 со счетчиком (ВРУ3СМ-21-10А УХЗ4) = 1 шт., ЩО 4кв. =1 шт., ЩО 5кв. =1 шт., ЩО 7кв. =15 шт., ЩК (блок 24кл)=11шт., ЩОА (ЩРН-24) = 1шт.; ЩР-ТП (ЩРН- 12)=5 шт., ЩР-ОПС (ЩРН-24кл)=1шт. ЩР,ЩРД,ЩРЗ = 3 шт.; ГЖЩ(60А) = 1шт.; Щитки вентиляции и дымоудаления (ЯС111-3247, ЯС111-2447, ЯС111-3574) = 3 шт. Распределительные сети интернет/радио (ВШГнг-LS), (ВШГнг-FRLS). Защита на вводах электроустановки выполнена в ВУ, предохранителями ПН2-250А. 2. Внутри помещения кабельные сети электроснабжения 0,4 кВ до КС 10: 2x(2,5-0,6кВ) (АВБШВШнг-0кВ) 1-ый ст.от ТП-5912 до ВРУ1; 2x(2,5-0,6кВ) (АВБШВШнг-0кВ) 1-ый ст.от ТП-5912 до ВРУ2; 2x(2,5-0,6кВ) (АВБШВШнг-0кВ) 1-ый ст.от ТП-5912 до ВРУ3. 3. Внутри помещения кабельные сети электроснабжения 0,4 кВ до КС 11: 2x(2,5-0,6кВ) (АВБШВШнг-0кВ) 1-г ст.от ТП-5912 до ВРУ1; 2x(2,5-0,6кВ) (АВБШВШнг-0кВ) 1-г ст.от ТП-5912 до ВРУ2; 2x(2,5-0,6кВ) (АВБШВШнг-0кВ) 1-г ст.от ТП-5912 до ВРУ3. 4. Наружное освещение выполнено 0,4 кВ: Опоры, наружного освещения (грунтовые, горячего цинкования СВГ-400) с двухрожковыми светильниками = 4шт.; Опоры металлические внутриквартального наружного освещения с двухрожковыми светильниками = 4 шт.; Опоры декоративного наружного освещения (ОФ-10-02) с двухрожковыми светильниками «Сотвиз» = 8 шт.; Рекламная конструкция с двухрожковой подсветкой «Стотвиз» = 2 шт.; КЗ-0,6кВ (АВБШВШнг-0кВ 1С240 мм) Щитка «Гараж».	Иркутская область, г. Иркутск, земельный участок с кадастровым номером: 38:36:000026:1609	-	Иркутская область
360-336-788-01ДС	23.01.2025	ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЛИКВИДАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ	8505006658	"Насосная станция II подъема - здания и сооружения для размещения противопожарного насосного оборудования и вышеуказанных пожарных резервуаров"	1. ВЛ-10 кВ от опоры №1 до опоры №13 марки провода СИП3 1*50мм2, L= 0м, общая протяженность линии 2км. (для опор промаркировка П29-1а - 1шт., анкерная с подпорой А29-1а - 1 шт.); 2. Разъединитель РЛНД-10/400 У1 (с заземляющим ножом, горизонтальный замыкатель, внутри стеклоизолятор, стеклянная изоляция, L=3м, L 1м по глубине 0,7м); 3. Прибор коммерческого учета ПВУ-10 кВт 1шт. 4. Трансформаторная подстанция СКТП-160/10/0,4кВ с трансформатором ТМГ-160/10-УХ31, заземляющие устройства (нормальный замыкатель внутри стаи, 8 шт., L 10м, L 3м по глубине 0,7м); 5. Дизельная электростанция АД-100-Т400-2Р, заземляющие устройства (нормальный замыкатель внутри стаи, 8 шт., L 10м, L 3м по глубине 0,7м); 6. Насосная станция II подъема, высокая поверхностная P=22 кВт 3 шт., связанные насосы P=11 кВт 2 шт., аварийное освещение, система отопления и вентиляции, наружное освещение дворовых, внутри замкнутых сооружений с системой экстренного оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1 шт., ограждение насосной станции II подъема из сетки высотой 2м, с двумя воротами и одной калиткой, общая протяженность ограждения 38 м, с горизонтальным замыканием по периметру 40 м, ворота 4м*2м шт. Марка кабельных кабелей - самонесущий изолированный провод с ПВХ оболочкой по ТУ 16-705.500-2004 СИП 2 1*50+1*70 мм2. Распределительные сети выполнены кабелем с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей с жилами дыма и галогенсодержащих веществ нг-LS (для потребителей I категории надежности автоматической пожарной сигнализации, аварийного освещения - медью нг-FRLS). Марка кабелей - ВВГнг(А).	Иркутская область, Осинский район, 2,5 км юго-западнее с. Алга, кад. № 85:05:020401:183	22 кВт	Иркутская область
360-520-903-01ДС	24.01.2025	АО Специализированный застройщик "АЕГР"	3850015274	Многоквартирные дома в границах улиц Пискунова, Широнина, Советская и Октябрьским округе г. Иркутска" МКД № 14 (блокированная № 14), по адресу г. Иркутск, в границах улиц Пискунова, Широнина, Советская и Октябрьским округе.	Индивидуальный автоматизированный тепловой пункт, внутренняя система теплоснабжения и ГВС	Кадастровые номера земельных участков: 38:06:000023:4851; 38:06:000023:4852; 38:06:000023:4853; 38:06:000023:4854; 38:06:000023:4855; 38:06:000023:4856	4,001114	Иркутская область
360-520-903-01ДС	24.01.2025	АО Специализированный застройщик "АЕГР"	3850015274	Многоквартирные дома в границах улиц Пискунова, Широнина, Советская и Октябрьским округе г. Иркутска" МКД № 15 (блокированная № 16), по адресу г. Иркутск, Октябрьский, г. Иркутск, в границах улиц Пискунова, Широнина, Советская и Октябрьским округе.	Индивидуальный автоматизированный тепловой пункт, внутренняя система теплоснабжения и ГВС	Кадастровые номера земельных участков: 38:06:000023:4851; 38:06:000023:4852; 38:06:000023:4853; 38:06:000023:4854; 38:06:000023:4855; 38:06:000023:4856	4,001114	Иркутская область
360-531-903-01ДС	23.01.2025	АО Специализированный застройщик "АЕГР"	3850015274	Многоквартирные дома в границах улиц Пискунова, Широнина, Советская и Октябрьским округе г. Иркутска" МКД № 18 (блокированная № 17) , по адресу г. Иркутск, в границах улиц Пискунова, Широнина, Советская и Октябрьским округе.	Индивидуальный автоматизированный тепловой пункт, внутренняя система теплоснабжения и ГВС	Кадастровые номера земельных участков: 38:06:000023:4851; 38:06:000023:4852; 38:06:000023:4853; 38:06:000023:4854; 38:06:000023:4855; 38:06:000023:4856	4,001114	Иркутская область
360-533-903-01ДС	23.01.2025	АО Специализированный застройщик "АЕГР"	3850015274	Многоквартирные дома в границах улиц Пискунова, Широнина, Советская и Октябрьским округе г. Иркутска" МКД № 17 (блокированная № 18), по адресу г. Иркутск, в границах улиц Пискунова, Широнина, Советская и Октябрьским округе.	Индивидуальный автоматизированный тепловой пункт, внутренняя система теплоснабжения и ГВС	Кадастровые номера земельных участков: 38:06:000023:4851; 38:06:000023:4852; 38:06:000023:4853; 38:06:000023:4854; 38:06:000023:4855; 38:06:000023:4856	4,001114	Иркутская область
360-535-903-01ДС	23.01.2025	АО Специализированный застройщик "АЕГР"	3850015274	Многоквартирные дома в границах улиц Пискунова, Широнина, Советская и Октябрьским округе г. Иркутска" МКД № 19 (блокированная № 21, 2,21,2, 22, 23)	Индивидуальный автоматизированный тепловой пункт, внутренняя система теплоснабжения и ГВС	г. Иркутск, земельные участки с кадастровыми номерами: 38:06:000023:4851; 38:06:000023:4852; 38:06:000023:4853; 38:06:000023:4854; 38:06:000023:4855; 38:06:000023:4856	4,001114	Иркутская область
360-534-903-01ДС	23.01.2025	АО Специализированный застройщик "АЕГР"	3850015274	Многоквартирные дома в границах улиц Пискунова, Широнина, Советская и Октябрьским округе г. Иркутска" МКД № 18 (блокированная № 20) по адресу г. Иркутск, в границах улиц Пискунова, Широнина, Советская и Октябрьским округе. Кадастровые номера земельных участков: 38:06:000023:4851; 38:06:000023:4851; 38:06:000023:4852; 38:06:000023:4853; 38:06:000023:4854; 38:06:000023:4855; 38:06:000023:4856	Индивидуальный автоматизированный тепловой пункт, внутренняя система теплоснабжения и ГВС	Кадастровые номера земельных участков: 38:06:000023:4851; 38:06:000023:4852; 38:06:000023:4853; 38:06:000023:4854; 38:06:000023:4855; 38:06:000023:4856	4,001114	Иркутская область
360-556-941-01ДС	23.01.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УГРОЖЕТЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"	3808017485	Многоквартирный жилой дом	2КЗ-0,4кВ (АВБШнг(А)-LS 5x50) от ВР=0,4кВ до ШР-0,4кВ, КЗ-0,4кВ (ВВГнг(А)-LS 5x10) от ВР=0,4кВ до ШРЭО-0,4кВ, КЗ-0,4кВ (ВВГнг(А)-LS 3x10) от ВР=0,4кВ до ШВС-0,4кВ, КЗ-0,4кВ (ВВГнг(А)-LS 5x2,5) от ВР=0,4кВ до ШУ ВР=0,4кВ, 2КЗ-0,4кВ (ВВГнг(А)-FRLS 5x25) от ВР=0,4кВ до ППУ=0,4кВ, КЗ-0,4кВ (ВВГнг(А)-FRLS 5x10) от ВР=0,4кВ до ШЭО-0,4кВ, КЗ-0,4кВ (ВВГнг(А)-FRLS 5x6) от ВР=0,4кВ до ШЭО-0,4кВ, КЗ-0,4кВ (ВВГнг(А)-FRLS 5x4) от ВР=0,4кВ до ШДП=0,4кВ, КЗ-0,4кВ (ВВГнг(А)-FRLS 3x4) от ВР=0,4кВ до ШДП=0,4кВ, КЗ-0,4кВ (ВВГнг(А)-FRLS 5x4) от ВР=0,4кВ до ВР=ОПС=0,4кВ, КЗ-0,4кВ (ВВГнг(А)-FRLS 3x4) от ВР=0,4кВ до ШДО=0,4кВ, групповые сети выполнены кабелем КЗ-0,4кВ (ВВГнг(А)-LS 3x2,5,2x2,5-0,4кВ (ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5), групповые сети, осветительная, заземляющие устройства.	Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Коросткова, д. 45А, Блок-секция № 1,2	-	Иркутская область
360-514-965-01ДС	24.01.2025	АО Специализированный застройщик "АЕГР"	3850015274	«Многоквартирные дома в границах улиц Пискунова, Широнина, Советская и Октябрьским округе г. Иркутска» МКД № 7 (блокированная № 7.1 № 7.2, по адресу г. Иркутск, Октябрьский район, в границах улиц Пискунова, Широнина, Советская"	Индивидуальный автоматизированный тепловой пункт, внутренняя система теплоснабжения и ГВС	г. Иркутск, кадастровые номера: у.з. 38:06:000023:4852(1); 38:06:000023:4852(2); 38:06:000023:4852(3).	4,001114	Иркутская область
360-515-965-01ДС	24.01.2025	АО Специализированный застройщик "АЕГР"	3850015274	«Многоквартирные дома в границах улиц Пискунова, Широнина, Советская и Октябрьским округе г. Иркутска» МКД 304 (блокированная № 8, 1,№ 8 2,до адресу г. Иркутск, Октябрьский район, в границах улиц Пискунова, Широнина, Советская"	Индивидуальный автоматизированный тепловой пункт, внутренняя система теплоснабжения и ГВС	г. Иркутск, кадастровые номера: у.з. 38:06:000023:4852(1); 38:06:000023:4852(2); 38:06:000023:4852(3).	19,493	Иркутская область
360-516-965-01ДС	24.01.2025	АО Специализированный застройщик "АЕГР"	3850015274	«Многоквартирные дома в границах улиц Пискунова, Широнина, Советская и Октябрьским округе г. Иркутска» МКД 309 (блокированная № 10,№ 2)"	Индивидуальный автоматизированный тепловой пункт, внутренняя система теплоснабжения и ГВС	г. Иркутск, Октябрьский район, в границах улиц Пискунова, Широнина, Советская, на земельных участках с кадастровыми номерами: 38:06:000023:4852(1); 38:06:000023:4852(2); 38:06:000023:4852(3).	19,493	Иркутская область
360-518-965-01ДС	24.01.2025	АО Специализированный застройщик "АЕГР"	3850015274	«Многоквартирные дома в границах улиц Пискунова, Широнина, Советская и Октябрьским округе г. Иркутска» МКД 310 (блокированная № 10.1 №10.2)"	Индивидуальный автоматизированный тепловой пункт, внутренняя система теплоснабжения и ГВС	г. Иркутск, Октябрьский округ, в границах улиц Пискунова, Широнина, Советская, на земельных участках с кадастровыми номерами: 38:06:000023:4852(1); 38:06:000023:4852(2); 38:06:000023:4852(3).	19,493	Иркутская область
360-519-965-01ДС	24.01.2025	АО Специализированный застройщик "АЕГР"	3850015274	«Многоквартирные дома в границах улиц Пискунова, Широнина, Советская и Октябрьским округе г. Иркутска» МКД 311"	Индивидуальный автоматизированный тепловой пункт, внутренняя система теплоснабжения	г. Иркутск, в границах улиц Пискунова, Широнина, Советская и Октябрьского округа г. Иркутска, на земельных участках с кадастровыми номерами: 38:06:000023:4852(1); 38:06:000023:4852(2); 38:06:000023:4852(3).	19,493	Иркутская область
360-520-965-01ДС	24.01.2025	АО Специализированный застройщик "АЕГР"	3850015274	«Многоквартирные дома в границах улиц Пискунова, Широнина, Советская и Октябрьским округе г. Иркутска» МКД 312 (блокированная № 12.1, 12.2, 12.3)"	индивидуальный автоматизированный тепловой пункт, внутренняя система теплоснабжения и ГВС	г. Иркутск, Октябрьский район, в границах улиц Пискунова, Широнина, Советская, на земельных участках с кадастровыми номерами: 38:06:000023:4852(1); 38:06:000023:4852(2); 38:06:000023:4852(3).	19,493	Иркутская область
360-872-1087-01ДС	28.01.2025	Карпенко Алексей Иванович	ФЛ	Нежилое здание АЗС	ИТП, Тепловая нагрузка Qотп= 0,0161 Гкал/ч, Система отопления - автономная вода с расчетными параметрами 147,3/70,2оС, отопление подключено по зависимой схеме, система отопления двухтрубная, противоположность тепловой сети 88,2 м. в., диаметр 38х3мм	Иркутская область, г. Аршан, мкр-н 16, строение 8, Земельный участок с кадастровым номером: 38:26:000101:78	0,0161	Иркутская область
360-776-1087-01ДС	28.01.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРОФИЛЬ"	3816087134	Многоквартирные дома с нежилыми помещениями	1. Блочный индивидуальный тепловой пункт №1 в жилом доме №1 2. Блочный индивидуальный тепловой пункт №2 в жилом доме №2 3. Блочный индивидуальный тепловой пункт №3 в жилом доме №3 Внеплощадочные тепловые сети и внутриплощадочные тепловые сети.	Иркутская область, г. Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская, на земельном участке с кадастровым номером 38:06:000029:2147?	-	Иркутская область
360-872-1087-01ДС	28.01.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРОФИЛЬ"	3816087134	Многоквартирные дома с нежилыми помещениями	Суммарная тепловая нагрузка 0,968444 Гкал/ч (отопления 0,795415 Гкал/ч, система ГВС 0,173029 Гкал/ч). Фактические параметры теплоносителя в подающем трубопроводе 150гс.сред, температура 150С, в обратном трубопроводе 6,0 ист.сред, температура 70С. Система отопления схема подключения независимая. Ввод тепловых сетей для теплоснабжения жилого дома осуществляется в помещение ИТП. Тепловая изоляция "Х- Ба РС". Кран стальной Ду 125 (2шт.). Труба стальная электросварная 133х6,5 10ш., труба стальная электросварная 89х3,5 12ш., Теплообменник пластинчатый Интерпик Тонкс TS 18,5-16-51 (1шт-51 пластина), насос циркуляционный Hocboldt HBP 80-132 (2шт.) (производитель 500 Вт, напор 16,502 м.вод.ст., расход 32,45 м3/ч), насос подпитки Hocboldt HMH 1-7 (1шт.) (производитель 550 Вт, напор 40,65 м.вод.ст., расход 1,671 м3/ч). Тип отопления: Однотрубная стояковая система с верхней разводкой подающего трубопровода проложенного по техническому этажу и нижней сборной магистрали, проложенной по техническому подвалу. Дроссельная (ограничительная) диафрагма Dиа 22,5 мм Тип отопительных приборов: настенный конвектор КСХ20, напольный конвектор КТВВ20, регистр-отопления (1028 шт.). Система ГВС - схема подключения закрытая двухтрубная. Нижняя зона: теплообменник пластинчатый моноблок Интерпик/Тонкс TS 18,5-16-51 (1шт-51 пластина), насос циркуляционный системы ГВС Hocboldt HKS 50-120F (1 шт.) (производитель 3000 Вт, напор 11 м.вод.ст., расход 5,48 м3/ч). Дроссельная (ограничительная) диафрагма DиГВС 8,8мм (подающий трубопровод). Верхняя зона: теплообменник пластинчатый моноблок Интерпик/Тонкс TS 18,5-16-75 (1шт-56 пластин), насос циркуляционный системы ГВС Hocboldt HKS 50-120F (1 шт.) (производитель 3000 Вт, напор 11 м.вод.ст., расход 5,48 м3/ч) насос повышательный системы ГВС Hocboldt HMHE 12-45TF (1 шт.) (производитель 1850 Вт, напор 30,525 м.вод.ст., расход 9,632 м3/ч). Дроссельная (ограничительная) диафрагма DиГВС 11,6мм (подающий трубопровод). КИП и автоматика: Клапан регулирующий (отопления) BRC P dy50 Клапан регулирующий ГВС нижняя зона) BRC P dy32 Клапан регулирующий ГВС верхняя зона) BRC P dy32 Регулятор перепада давления КВСР Ба-М dy65 Регулятор давления (после себя)КВСР Ра-А dy25	Иркутская область, г. Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская, на земельном участке с кадастровым номером 38:06:000029:2147?	-	Иркутская область
360-1479-1085-01ДС	28.01.2025	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Панорама"	2462052864	Жилой комплекс Панорама с автостоянкою. Корпус 2	Суммарная тепловая нагрузка 1,224249 Гкал/ч (отопления 1,224249 Гкал/ч, система ГВС 0,367957 Гкал/ч). Фактические параметры теплоносителя в подающем трубопроводе 150гс.сред, температура 150С, в обратном трубопроводе 6,0 ист.сред, температура 70С. Ввод тепловых сетей для теплоснабжения жилого дома осуществляется в помещение ИТП. Тепловая изоляция "Х- Ба РС". Кран стальной Ду 125 (2шт.). Труба стальная электросварная 133х6,5 10ш., труба стальная электросварная 89х3,5 12ш., Система отопления схема подключения независимая. Теплообменник пластинчатый Интерпик/Тонкс TS 18,5-16-51 (1шт-53 пластин), насос циркуляционный Hocboldt HBP 80-132 (2шт.) (производитель 3000 Вт, напор 16,502 м.вод.ст., расход 32,45 м3/ч), насос подпитки Hocboldt 16-45TF (1шт.) (производитель 3000 Вт, напор 30,525 м.вод.ст., расход 13,91 м3/ч). Однотрубная стояковая система с верхней разводкой подающего трубопровода проложенного по техническому этажу и нижней сборной магистрали, проложенной по техническому подвалу. Дроссельная (ограничительная) диафрагма Dиа 15,6 мм Тип отопительных приборов: настенный конвектор КСХ20, напольный конвектор КТВВ20, регистр-отопления (1386 шт.). Система ГВС - схема подключения закрытая двухтрубная. Нижняя зона: теплообменник пластинчатый моноблок Интерпик/Тонкс TS 18,5-16-75 (1шт-77 пластин), насос циркуляционный системы ГВС Hocboldt HKS 50-160F (1 шт.) (производитель 3000 Вт, напор 11 м.вод.ст., расход 5,48 м3/ч). Дроссельная (ограничительная) диафрагма DиГВС 11,3мм (подающий трубопровод). Верхняя зона: теплообменник пластинчатый моноблок Интерпик/Тонкс TS 18,5-16-51 (1шт-81 пластина), насос повышательный системы ГВС Hocboldt HMHE 16-45TF (1 шт.) (производитель 3000 Вт, напор 30,525 м.вод.ст., расход 13,91 м3/ч). Дроссельная (ограничительная) диафрагма DиГВС 11,6мм (подающий трубопровод). КИП и автоматика: Клапан регулирующий (отопления) BRC P dy80 Клапан регулирующий ГВС нижняя зона) BRC P dy40 Клапан регулирующий ГВС верхняя зона) BRC P dy40 Регулятор перепада давления КВСР Ба-М dy80 Регулятор давления (после себя)КВСР Ра-А dy32	Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лыжная, Корпус 2	1,22 Гкал/час	Иркутская область
360-819-1282-01ДС	29.01.2025	Муниципального образования "Тулун"	8503006035	Насосная станция III подъема.	ВЛИ- 10кВ L-30 м на 2 опоры СВ105-5, РЛНД-10/400, КТПН-63/10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-63 кВА, контур заземления, АВР, дизельная электростанция ЭДК-40-Т(А)ВОС-T400-2Р(Р)-Ф кВт, КЗ-0,6 кВ АВБШВ 4x25 мм2 L - 10м РУ-0,4 кВ ДЕС, 2 КЗ-0,4 кВ АВБШВ 4x25 мм2 L - 10м ДЕС-ВРУ-0,4 кВ, электрооборудование, заземлитель, розеточная и осветительная сети, контур заземления. Розрасчетная мощность,Р=41 кВт.	Иркутская область, Балаганский район, п. Балаган, ул. Карла Маркса 18г	-	Иркутская область
360-282-1403-01ДС	29.01.2025	ООО «КК-ИНВЕСТ»	1901135713	КЗ-0,4 кВ от ЯРУ-0,4 кВ ТП-826 ф.4, ф. 8 до ВРУ-0,4 кВ «Торгово-Развлекательный Центр»	КЗ-0,4 кВ от ЯРУ-0,4 кВ ТП- 826 ф.4 ф.8	655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вокзальная, д. 31, строение 1, помещение 1Н, 3Н	-	Республика Хакасия
360-120-1485-01ДС	27.01.2025	ООО «СЭ"Энергия»	1901092948?	Многоквартирный жилой дом со встроенно - пристроенными общественного назначения»	КЗ-0,4 кВ от ЯРУ-0,4 кВ ТП- 980 ф.8 ф.16	Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова 185,(угол Ул.щорса 4).	468 кВт	Республика Хакасия
360-224-1484-01ДС	24.01.2025	Чечанова С.М	ФЛ	Электрораспределительная магазина	участок ЛЭП-0,4кВ от ЯРУ-0,4 кВ ф. № 2 ТП-9 кабелем АВВГ 4x120мм2 длиной 95 м.до ВРУ-0,4кВ «Магазина»	г. Абакан, ул. Маршала Жукова, д. № 99М литер ВГ	100 кВт	Республика Хакасия
360-1082-1488-01ДС	13.01.2025	АО "РУСАЛ Саяногорск"	1902016500	КТП 12-0	ячейка КСО-10кВ, трансформатор ТДС1 1600/10/0,4кВ с выбросорешкой ОПВГ-6В, РУНН-0,6кВ, шкаф собственных нужд (ШСН), шкаф УКРМ-0,4-800-50 У3, шкаф топливной защиты с реле температуры ТР-100, системы ОПС на базе ПЕВОПТУ «Рубеж-08», панель питания электрооборудования системы противопожарной защиты (ПСПЗП), ВСП- 10кВ, выполнены проводом СИП-3 1х50, длиной 67м	г. Саяногорск, территория Промплощадка	1600 МВА	Республика Хакасия
360-896-2786-01ДС	31.01.2025	Акционерное общество "Иркутская электросетевая компания"	3.012 122 706	ПС 220/110/35 кВ "Кедровая", замена автотрансформатора АТ-1	АТ-1, автотрансформатор 220 кВ регулируемый под нагрузкой типа АТДЦТН-200000/220/110 У1 с встроенными трансформаторами тока типа ТВ-ОЕЗЛ-220-III-02 (ЗВЛ), ТВ-ОЕЗЛ-110-III-О1 (линейные), ТВ-ОЕЗЛ-110-III-О1 (нейтраль), ТВ-ОЕЗЛ-110-III-О1 (ЗВЛ). - ТТ В-220 АТ-1, трансформаторы тока 220 кВ типа ТОГФ-220III-0,2S0,2/10P10P10P10P-500-1000-2000/5 УХЗ1, номер точности: 0,2S0,2/10P10P10P10P, Iст=500-1000-2000/5; - В-220 АТ-1, выключатель тяжелый 220 кВ типа LTB72-252, Iном=3150 А, Iотк=40 кА; - ТТ В-110 АТ-1, трансформаторы тока 110 кВ ТОГФ-110III-0,2S0,2/10P10P10P10P-300-1000-2000/5 УХЗ1, номер точности: 0,2S0,2/10P10P10P10P, Iст=500-1000-2000/5; - В-110 АТ-1, выключатель тяжелый 110 кВ типа LTB-36-126, Iном=2000 А, Iотк=31,5 кА; - РТ АТ-1, разъединитель тяжелый трехпозиционный 110 кВ типа РГТС ТР 10-1000-0,5 У3 УХЗ1; - Ограничитель перенапряжений нелинейный 220 кВ нижнего напряжения АТ-1, ТТ В-220 АТ-1 и ВВР-220 2шт.АТ-1, провод марки АС-300/39; - Ограничитель 110 нижнего ОСЗШ-110 кВ, ОР-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1, ТТ В-110 АТ-1, ВВР-110 2шт.АТ-1, ВВР-110 2шт.АТ-1, ЗСШ 110 кВ, ЗСШ 110 кВ, провод марки АСТ-400/51; - Ограничитель 10 кВ АТ-1, шина алюминиевая 10 кВ, изоляторы опорные 10 кВ, ограничитель 10 кВ, 125x55x6,5 марки АД31Т1; - Ограничитель 10 кВ нижнего РТ АТ-1 и КРУН 10 кВ, провод марки АС-120/26. - 1 комплект основных защит АТ-1 (БОМП РУ-2ШТ4); - 2 комплекта основных защит АТ-1 (БОМП РУ-2ШТ4); - Комплект РЗА отсоединения 220 кВ АТ-1 (ДЗ, ТНВП, ТАПВ, АУВ) (БОМП РУ-2ШТ); - Комплект РЗА отсоединения 110 кВ АТ-1 (ДЗ, ТНВП, ТАПВ, АУВ) (БОМП РУ-2ШТ); - ДЗО 10кВ АТ-1 (БОМП РУ-2ШТ); - Шкаф АВК7 АТ-1 (ЯКТ-02).	Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, промплощадка ТЭЦ-16	200 МВА	Иркутская область
360-898-2712-01ДС	31.01.2025	Акционерное общество "Иркутская электросетевая компания"	3.012 122 706	ПС 35/10 КС-2К	Трансформатор 35 кВ, ТМН-6300/35/10 ХЛ1 - 2шт. КТП СЭЩ(КМ) в составе: Блок вводных аппаратов комплектно КЛ5-551.Л - 2 шт., в составе: - разъединитель трехполюсный 35 кВ горизонтально - поворотный с двумя комплектами заземляющих ножей, привод главных и заземляющих ножей электродвигательный, РГПП-СЭЩ-2-III-35/1000 УХЗ1 - 2 шт.; - трансформатор напряжения однофазный с литой изоляцией 35 кВ, НАЛИС-СЭЩ-35-III-У УХЗ1 - 6 шт.; - предохранитель 35 кВ, ПКН001-35 УХЗ1 - 6 шт.; - изолятор опорный 35 кВ с арматурой для крепления жесткой шинопровода, ОСК 12,5-35-Ф-3 УХЗ1 - 24 шт.; - изолятор опорный 35 кВ с арматурой для крепления аппаратного зажима АЗА, ОСК 10-20-3 УХЗ1 -6 шт.; - ограничитель перенапряжений 35 кВ, ОПН-П2-35/40/10,5 УХЗ1 - 6 шт.; Блок вывода 35 кВ комплектно, КЛ5-547.Л - 2 шт., в составе: - выключатель вакуумный 35 кВ, привод пружинно-моторный, ВВК-С-СЭЩ-35-31-25/1000 УХЗ1 - 2 шт.; - трансформатор тока с литой изоляцией 35 кВ, ТОЛ-СЭЩ-35-IV УХЗ1 - 6 шт.; - разъединитель трехполюсный 35 кВ горизонтально - поворотный с одним комплектом заземляющих ножей, привод главных и заземляющих ножей электродвигательный, РГПП-СЭЩ-16-III-35/1000 УХЗ1 - 2 шт.; - ограничитель перенапряжений 35 кВ, ОПН-П2-35/40/10,5 УХЗ1 - 6 шт.; - шины силовые блока (промежуточные опоры). Блок секционного разъединителя 35 кВ комплектно, КЛ5-581.Л - 2 шт., в составе: - разъединитель трехполюсный 35 кВ горизонтально - поворотный с двумя комплектами заземляющих ножей, привод главных и заземляющих ножей электродвигательный РГПП-СЭЩ-2-III-35/1000 УХЗ1 - 2 шт. Блок опорных изоляторов 35 кВ комплектно, КЛ5-151.Л, 4 шт., в составе: - изолятор опорный 35 кВ с арматурой для крепления провода АС -120/19, ОСК 12,5-35-Ф-3 УХЗ1 - 12 шт. Блок ячеек комплектно, КЛ5-551.Л - 2 шт., в составе: Основная ячейка ОРУ 35 кВ: Гибкая ошиновка 35 кВ, АС -120/19. Гибкая ошиновка 35 кВ, АС -600/72. Гибкая ошиновка 10 кВ, АС -600/72. Шкаф трансформаторов собственных нужд, ТСН-100/10,5/0,4 кВ -2 шт. Здание ОПУ комплектно, в составе 17 шкафов. Здание закрытого распределительного устройства (ЗРУ), в составе 20 ячеек. БСК комплектно: - Конденсатор КСМ 450 квар 0,4 кВ 1 Ф У3 12 шт.; - Трансформатор тока ТОЛ-10 10/2 У3 - 2шт.;	Иркутская область, Киренский район	12600 кВА	Иркутская область
360-904-2712-01ДС	31.01.2025	Акционерное общество "Иркутская электросетевая компания"	3.012 122 706	ВЛ-35 кВ "Катыкино - КС-2К", отпаечная ВЛ-35 кВ "Катыкино-Нерпичьинская" на ПС-35 кВ ВЛ-2К	отпаечная ВЛ-35 кВ от ВЛ-35кВ «Катыкино - Нерпичьинская» - КС-2Ка, оп. №10/21 - оп. №10/28, противоположные - 2 000,1 м, в составе: - анкерные опоры У35-2с - 1шт., У35-2с-1 - 2 шт., УАЗ-3 - 1 шт., АЗ5-1 - 1 шт., П35-1 - 1 шт.; - промежуточные опоры П35-2с - 3шт., П110-6В - 1 шт., П35-5 - 17 шт.; - марка провода СИП3 1х120 мм, N=0,615 +10/-23; АС - 120/19 мм, N=0,0123+10/-23 ВЛ-35 кВ «Катыкино - ПС КС-2Ка», оп. №1 - оп. №10/21, противоположные - 12 736,32 м, в составе: - анкерные опоры У35-2с - 3шт., У35-1с - 4 шт., У35-1с-1 - 1шт., У35-1с-2 - 2шт., У35-1с-5 - 2 шт., УС20-1 - 2 шт., УА35-1 - 15 шт., АЗ5-1 - 2 шт.; - промежуточные опоры П35-2с - 3шт., П110-6В - 1 шт., П35-1с - 2шт., П35-5 - 162 шт.; - марка провода СИП3 1х120 мм, N=0,0123+10/-23; АС - 120/19 мм, N=0,0123+10/-23	Иркутская область, Киренский район	-	Иркутская область
360-416/84-95-01ДС	13.01.2025	ФГУП ГЖС Завод регенерации топлива	2452000401	Соединительные муфты, трансформаторы тока, розетки, кабельные линии 6кВ от здания 16 до здания 16Ш	муфта соединительная ПБСтМ-70/120- 1ШК — 2шт.; трансформатор тока ТОЛ-10-1-0,5/10Р-100/5У2 — 4шт.; трансформатор тока ТВГ0-70 — 2шт.; кабельная линия 6 кВ от ПЗ-9 КРУ-6 кВ секция 1 ЗШ9-27 здание 16; до соединительной муфты на металлической эстакаде в районе здания 16Ш, марка кабеля АВВГнг(А)-Ж-XLHF(ВК)70 по существующей металлической эстакаде, существующим конструкциям на стоке здания, в лотках, общая протяженность 115м.; кабельная линия 6 кВ от ПЗ-9 КРУ-6 кВ секция 4 ЗШ9-40 здание 16; до соединительной муфты на металлической эстакаде в районе здания 16Ш, марка кабеля АВВГнг(А)-Ж-XLHF(ВК)70 по существующей металлической эстакаде, существующим конструкциям на стоке здания, в лотках, общая протяженность 125м.	662972 г. Железногорск, площадка № 2 ФГУП ГЖС ЗРТ	-	Красноярский край

Номер разрешения	Дата выдачи разрешения	Наименование заявителя	ИНН	Наименование допускаемого объекта	Состав установки	Адрес расположения объекта	Установленная мощность	Субъект
360-41919-ввв-01/25	20.01.2025	ООО СЗ Панорама	2462052864	систему электроснабжения 0,4 кВ с установленной мощностью 1856,05 кВт жилого комплекса «Панорама» с автостоянками	КЗ-0,4кВ ПуГВнг(А)-LS, 5х(1х25мм² L=7 м от ВРУ 1 (поз.1) до ШПТ 1 (поз.1) жилого комплекса «Панорама» порядок 1; -КЗ-0,4кВ ПуГВнг(А)-LS, 5х(1х25мм² L=7 м от ВРУ 1 (поз.2) до ШПТ 1 (поз.2) жилого комплекса «Панорама» порядок 1; -КЗ-0,4кВ ПуГВнг(А)-LS, 5х(1х25мм² L=7 м от ВРУ 1 (поз.3) до ШПТ 1 (поз.3) жилого комплекса «Панорама» порядок 1; -КЗ-0,4кВ ВВГнг-FRLS, 5х(1х35мм² L=7 м от ВРУ 1 (поз.2) до ПЗР 1 (поз.2) жилого комплекса «Панорама» порядок 1; -КЗ-0,4кВ ПуГВнг(А)-LS, 5х(1х16мм² L=7 м от ВРУ 1 (поз.1) до ШПТ 2 (поз.1) жилого комплекса «Панорама» порядок 1; -КЗ-0,4кВ ПуГВнг(А)-LS, 5х(1х16мм² L=7 м от ВРУ 1 (поз.2) до ШПТ 2 (поз.2) жилого комплекса «Панорама» порядок 1; -КЗ-0,4кВ ПуГВнг(А)-LS, 5х(1х16мм² L=7 м от ВРУ 1 (поз.3) до ШПТ 2 (поз.3) жилого комплекса «Панорама» порядок 1; -КЗ-0,4кВ ВВГнг-FRLS, 5х(1х35мм² L=7 м от ВРУ 1 (поз.2) до ПЗР 2 (поз.2) жилого комплекса «Панорама» порядок 1; - ВРУ 1, ВРУ 2, ВРУ 3, ВРУ 4, ВРУ 5, ШПТ1, ШПТ2, ПЗР 1, ПЗР 2 жилого комплекса «Панорама» порядок 1 по адресу г. Красноярск, ул. Лесопилка, д.57 все внутренние то,проводки и все подключение то,оборудование. -КЗ-0,4кВ ВВГнг(А)-LS, 5х16мм² L=7 м от ВРУ 9 (поз.1) до ШПТ 3 (поз.1) жилого комплекса «Панорама» порядок 2; -КЗ-0,4кВ ВВГнг(А)-LS, 5х16мм² L=7 м от ВРУ 9 (поз.2) до ШПТ 3 (поз.2) жилого комплекса «Панорама» порядок 2; -КЗ-0,4кВ ВВГнг-FRLS, 5х(1х35мм² L=7 м от ВРУ 9 (поз.1) до ПЗР 4 (поз.1) жилого комплекса «Панорама» порядок 2; -КЗ-0,4кВ ВВГнг-FRLS, 5х(1х35мм² L=7 м от ВРУ 9 (поз.2) до ПЗР 4 (поз.2) жилого комплекса «Панорама» порядок 2; -КЗ-0,4кВ ПуГВнг(А)-LS, 5х(1х16мм² L=7 м от ВРУ 9 (поз.1) до ШПТ 5 (поз.1) жилого комплекса «Панорама» порядок 2; -КЗ-0,4кВ ПуГВнг(А)-LS, 5х(1х16мм² L=7 м от ВРУ 9 (поз.2) до ШПТ 5 (поз.2) жилого комплекса «Панорама» порядок 2; -КЗ-0,4кВ ВВГнг-FRLS, 5х(1х35мм² L=7 м от ВРУ 9 (поз.1) до ПЗР 5 (поз.1) жилого комплекса «Панорама» порядок 2; -КЗ-0,4кВ ВВГнг-FRLS, 5х(1х35мм² L=7 м от ВРУ 9 (поз.2) до ПЗР 5 (поз.2) жилого комплекса «Панорама» порядок 2; - ВРУ 6, ВРУ 7, ВРУ 8, ВРУ 9, ШПТ3, ШПТ4, ШПТ5, ПЗР 4, ПЗР 5 жилого комплекса «Панорама» порядок 2 по адресу г. Красноярск, ул. Лесопилка, д.57 все внутренние то,проводки и все подключение то,оборудование. - ВРУ 10 жилого комплекса «Панорама» дом№1 по адресу г. Красноярск, ул. Лесопилка, д.57а все внутренние то,проводки и все подключение то,оборудование. -КЗ-0,6кВ АВБбШв-L (4х120мм² L=181 м от РУ-0,6кВ РП.№266 до ВРУ-11 (поз.1) Автостоянка №2; -КЗ-0,6кВ АВБбШв-L (4х120мм² L=181 м от РУ-0,6кВ РП.№266 до ВРУ-11 (поз.2) Автостоянка №2; -КЗ-0,6кВ ВВГнг(А)-FRLS, 5х16мм² L=10 м от ВРУ 11 (поз.1) до ПЗСПП (поз.1) жилого комплекса «Панорама» автостоянка №1; -КЗ-0,6кВ ВВГнг(А)-FRLS, 5х16мм² L=10 м от ВРУ 11 (поз.2) до ПЗСПП (поз.2) жилого комплекса «Панорама» автостоянка №1; -КЗ-0,6кВ АВБбШв-L (4х150мм² L=181 м от РУ-0,6кВ РП.№266 до ВРУ-12 (поз.1) Автостоянка №2; -КЗ-0,6кВ АВБбШв-L (4х150мм² L=181 м от РУ-0,6кВ РП.№266 до ВРУ-12 (поз.2) Автостоянка №2; -КЗ-0,6кВ АВБбШв-L (4х150мм² L=181 м от РУ-0,6кВ РП.№266 до ВРУ-13 (поз.1) Автостоянка №2; -КЗ-0,6кВ АВБбШв-L (4х150мм² L=181 м от РУ-0,6кВ РП.№266 до ВРУ-13 (поз.2) Автостоянка №2; -КЗ-0,6кВ АВБбШв-L (4х150мм² L=181 м от РУ-0,6кВ РП.№266 до ВРУ-14 (поз.1) Автостоянка №2; -КЗ-0,6кВ АВБбШв-L (4х150мм² L=181 м от РУ-0,6кВ РП.№266 до ВРУ-14 (поз.2) Автостоянка №2; - ВРУ 11, ВРУ 12, ВРУ 13, ВРУ 14, ПЗСПП жилого комплекса «Панорама» автостоянка №2 по адресу г. Красноярск, ул. Лесопилка, д.57а все внутренние то,проводки и все подключение то,оборудование.RQ[X11]	Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, ул. Лесопилка. Корпус 1 (почтовый адрес ул. Лесопилка, д.57). Корпус 2 (почтовый адрес ул. Лесопилка, д.57). Автостоянка №1 (почтовый адрес ул. Лесопилка, д.57а). Автостоянка №2 (почтовый адрес ул. Лесопилка, д.57а)	1856,05кВт	Красноярский край
360-42013-474-01/25	20.01.2025	ООО СЗ Консультрупп Девелопмент	2463048955	Объект капитального строительства "Автостоянка на земельном участке с инженерным обеспечением и многоуровневой автостоянкой в Кировском районе г. Красноярск. Многоэтажный жилой дом №4,2,3,4"	Автостоянка (500 машино-мест, 9 общественных организаций, 3 помещения хоз. назначения), Рзаст = 200 кВт с внутренними электрическими сетями. Вводно-распределительное устройство ВРУ-4. Щиты ЩП, ЩПО-5 шт, ПГСПП – 2 шт ЩР, ЩАП, ЩО, ЩАО-35 лежаководные устройство, молниезащита.	660050, г. Красноярск, ул. Авиаторов, 90	200 кВт	Красноярский край
360-42016-474-01/25	20.01.2025	ООО СЗ Консультрупп Девелопмент	2463048955	Объект капитального строительства «Жилой дом №2 объекта «Комплекс многоэтажных жилых домов с инженерным обеспечением и многоуровневой автостоянкой в Кировском районе г. Красноярск». Многоэтажный жилой дом №1, 2, 4»	Многоквартирный жилой дом (449 квартиры, 9 общественных организаций), Рзаст = 793,4 кВт (жилая часть 655 кВт (общественная организация 138,4 кВт), с внутри подъездным электрическим сетями. Вводно-распределительные устройства ВРУ-15. Щиты ЩП-9 шт, ПГСПП – 4 шт ЩР, ЩАП-23, ЩО, ЩК-581. Лежаководные устройство, молниезащита. Сети наружного освещения, ЩНО1- ЩНО2- опоры металлические – 76 штук, светильники 152 шт., кабельная линия АВВГ-5кЛ-1,0255 м, ЩНО3- опоры металлические – 15 штук, светильники 152 шт., кабельная линия АВВГ-5кЛ-1,0255 м, ЩНО3- опоры металлические – 15 штук, светильники 30 шт., кабельная линия АВВГнг-ls-0,6-1-445м.	660050, г. Красноярск, ул. Авиаторов д.9а, 9б	793,4 кВт	Красноярский край
360-816-1319-01/25	30.01.2025	ООО СЗ Новый город	2464057245	«Комплекс многоэтажных жилых домов, инженерное обеспечение объектов по адресу г. Красноярск, пр. Свободный 2 этап Жилой дом №2 первая 1, первая 2, первая 3 »	0 =575 кВт, U=0, 4 кВ 1.1 КЗ - 0, 4 кВ от ТП 8321 до ВРУ1 (первая1) 1.1.1 КЗ - 0,4 кВ ВВГнг(LS-0ЕЛ АВБШв (4х150 мм2), L=181 м. (от РУ-0,4 кВ сил. 1 сит. 250 А) 1.1.2 КЗ - 0,4 кВ ВВГнг(LS-0ЕЛ АВБШв (4х150 мм2), L=181 м. (от РУ-0,4 кВ сил. 1 сит. 250 А) 1.2 КЗ - 0, 4 кВ от ТП 8321 до ВРУ2 (первая1) 1.2.1 КЗ - 0,4 кВ ВВГнг(LS-0ЕЛ АВБШв (4х185 мм2), L=229 м. (от РУ-0,4 кВ сил. 1 сит. 315 А) 1.2.2 КЗ - 0,4 кВ ВВГнг(LS-0ЕЛ АВБШв (4х185 мм2), L=229 м. (от РУ-0,4 кВ сил. 1 сит. 315 А) 1.3 КЗ - 0, 4 кВ от ТП 8321 до ВРУ3 (первая2) 1.3.1 КЗ - 0,4 кВ ВВГнг(LS-0ЕЛ АВБШв 2(4х95 мм2), L=550 м. (от РУ-0,4 кВ сил. 1 сит. 400 А) 1.3.2 КЗ - 0,4 кВ ВВГнг(LS-0ЕЛ АВБШв 2(4х95 мм2), L=550 м. (от РУ-0,4 кВ сил. 1 сит. 400 А) 1.4 КЗ - 0, 4 кВ от ТП 8321 до ВРУ4 (первая3) 1.4.1 КЗ - 0,4 кВ ВВГнг(LS-0ЕЛ АВБШв (4х120 мм2), L=560 м. (от РУ-0,4 кВ сил. 1 сит. 250 А) 1.4.2 КЗ - 0,4 кВ ВВГнг(LS-0ЕЛ АВБШв (4х120 мм2), L=560 м. (от РУ-0,4 кВ сил. 1 сит. 250 А) 1.5 КЗ - 0, 4 кВ от ТП 8321 до ВРУ5 (первая3) 1.5.1 КЗ - 0,4 кВ ВВГнг(LS-0ЕЛ АВБШв (4х185мм2), L=560 м. (от РУ-0,4 кВ сил. 1 сит. 315 А) 1.5.2 КЗ - 0,4 кВ ВВГнг(LS-0ЕЛ АВБШв (4х185 мм2), L=560 м. (от РУ-0,4 кВ сил. 1 сит. 315 А) 2. Оборудование ВРУ 2.1 ВРУ№1 (первая. 1) в составе 2 панелей (ВРУ 2.3-12 УХЗ4, ПРИМ-9L) 2.1.1 ВРУ№1 (первая. 1) Вводная панель (ВРУ 2.3-12 УХЗ4) в составе: - Выключатель-разъединитель ВРС2 400А 1 шт. - Предохранители ПНН 35 250 200 А 3 шт. - Предохранитель ПНБ 35 250 160 А 3 шт. - Трансформатор тока ТТА-200/5 1 шт. (класс т.0,5S - 1 шт. - Трансформатор тока ТТК-150/5 3 шт. (класс т.0,5S - 3 шт. - Трансформатор напряжения ЗНОЛ.06 3 шт.	660041, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вербная, д. 3	575 кВт	Красноярский край
360-1136-911-01/25	24.01.2025	АО Транснефть-Западная Сибирь	1560020630	Устройство плавного пуска электродвигателей с частотным регулированием ЭКРА	КЗ 6 кВ (от ВРУ2-6 кВ от. 15 до УПП с ЧР вход 1 (ВаВШвг(А)-LS 3х185 L=160 м), КЗ 6 кВ(от ВРУ2-6 кВ от. 26 до УПП с ЧР вход 2 (ВаВШвг(А)-LS 3х185 L=160 м), КЗ 6 кВ(от ВРУ2-6 кВ от. 29 до УПП с ЧР ШЕКА 1, (ВаВШвг(А)-LS 3х185 L=160 м), КЗ 6 кВ (от ВРУ2-6 кВ от. 31 до УПП с ЧР ШЕКА 2, (ВаВШвг(А)-LS 3х185 L=160 м), КЗ 6 кВ(от ВРУ2-6 кВ от. 20 до УПП с ЧР ШЕКА 3, (ВаВШвг(А)-LS 3х185 L=160 м), КЗ 6 кВ (от ВРУ2-6 кВ от. 22 до УПП с ЧР ШЕКА 4, (ВаВШвг(А)-LS 3х185 L=160 м)	660070, Красноярский край, р-н. Рыбинский, с/с. Рыбинский	17 МВт	Красноярский край
360-3-476-01/25	20.01.2025	МУП КОС	2457029066	Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТПН-849 с питающими кабельными линиями КЗ-6 кВ	силовые трансформаторы ТСЗ-630/10-УХЗ1, вход кабельный кабелем АВВГнг(А)-ХЛ 3х70 длина 220 м(точка присоединения контакты присоединения КЗ-6 кВ контактам соединительным шинам ячеек линий в ВГ ячеек 7,8 ЩУ-6 кВ ТП-1096 в сторону ТП-849(ф.ф. 47, 46 ТПП-65), РУ 6/0,4 кВ, отходящие КЗ-0,4 кВ, Максимальная мощность 3053 кВт, шина направления 6 кВ	663321, Красноярский край, г. Норильск, ул. Очаровая, д. 46	5815 кВт	Красноярский край
360-1452-1020-01/25	27.01.2025	ИП Бакотов А.А.	501817000000	КЗ 6 кВ, РП 6 кВ с двумя КТП 2500-6/0,4 кВ	Присоединяемая мощность - 4950 кВт, категория электроприемников - смешанной КЗ 6 кВ - (от ячейки №2 РП-8085 (6 кВ) вход №2), марки кабеля 2АЛЭАНг 3х240-10, прокладка по полосам кабельных конструкций с прокладкой в существующем ЦРП-сборочная кабельная конструкция, общая протяженность 2*40 м КЗ 6 кВ - (от ячейки №2 РП-8085 (6 кВ) до ТП-80-02), марки кабеля 2АЛЭАНг 3х240-10, прокладка по полосам кабельных конструкций с прокладкой в существующем здании, в кабельной траншее от существующего здания до ТП-80-02, общая протяженность 56 м; КЗ 6 кВ - (от ячейки №4 РП-8085 (6 кВ) до ТП-80-02), марки кабеля АсХЛ 3х240-10, прокладка по полосам кабельных конструкций с прокладкой в существующем здании, по металлической одностоечной эстакаде от существующего здания до ТП-80-02, общая протяженность 50 м; РП-8085 (6 кВ) - КСО-298/2ТМ Ячейка №2 (Реконструкция РВЗ-10/1000), трансформатор тока ТОЛ-10-1 К/Б 8085/5А, вакуумный выключатель ВБСК-10-20/1000, разъединитель РВФ-10/1000, КСО-298/2ТМ Ячейка №2 ТП-80-02 (Реконструкция РВЗ-10/630, вакуумный выключатель ВБСК-10-20/630, трансформатор тока ТОЛ ШТ3-10 400/5А) КСО-298/2ТМ Ячейка №4 ТП-80-02 (Реконструкция РВЗ-10/630, вакуумный выключатель ВБСК-10-20/630, трансформатор тока Горизонтальный заземлитель (выносной контур полоса стальная 5х50, длина 35 м; Вертикальный заземлитель (выносной контур) сталь круглая 6918, длина 5 м, количество 12 шт; ТП-80-01 - РУНН 6 кВ (Выключатель нагрузки ВНА-10/630, ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7,2/10/550- УХЗ1, сборная шина 6 кВ, ТМ721-2500 кВА 6/0,4 кВ РУНН 0,4 кВ (Реконструкция РЕ-19-41-8000 А, ограничитель перенапряжения РУНН(Б)-0,4/5/300 УХЗ1, автоматический выключатель ВА53-31 630А 6 кВ , сборная шина 0,4 кВ; заземляющее устройство нормальный заземлитель сталь 6918, длина 5 м, количество 8 шт.; Горизонтальный заземлитель полоса стальная 5х50, длина 19,3 м, на глубине 0,5 м; Заземление нейтрали трансформатора полоса стальная 4х40, длина 5 м; ТП-80-02 - РУНН 6 кВ (Выключатель нагрузки ВНА-10/630, ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7,2/10/550- УХЗ1, сборная шина 6 кВ, ТМ721-2500 кВА 6/0,4 кВ РУНН 0,4 кВ (Реконструкция РЕ-19-41-8000 А, ограничитель перенапряжения РУНН(Б)-0,4/5/300 УХЗ1, автоматический выключатель ВА53-31 630А 6 кВ , сборная шина 0,4 кВ; заземляющее устройство нормальный заземлитель сталь 6918, длина 5 м, количество 8 шт.; Горизонтальный заземлитель полоса стальная 5х50, длина 19,2 м, на глубине 0,5 м; Заземление нейтрали трансформатора полоса стальная 4х40, длина 5 м;	Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 8, стр.63, пом. 1.	4950 кВт	Красноярский край
360-1098-607-02/25	21.01.2025	ПАО Красноярскэнергосбыт	2466132221	Энергоэффективная установка, стационарная электролаборатория АЕДМ-50/70 предназначенная для проведения испытаний диэлектрических материалов повышенным напряжением	Установка для испытания диэлектрических материалов повышенным напряжением АЕДМ-50/70, мощностью не более 1,2 кВт в составе: блока управления заводской № 0112, блока высоковольтного заводской № 0x, испытательная ванна заводской № 0x, кабельная линия ВВГнг 3х2,5 мм2 длиной 4 метра, заземляющее устройство, распределительный щит РЩ-5.	Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, помещ. 1	-	Красноярский край
360-1172-930-01/25	24.01.2025	АО Красцветмет	2462286345	Блочно-модульная подстанция РП-133 РУ-6 кВ	Блочно-модульная подстанция РП-133 РУ-6 кВ с ячейками КСО-298 в количестве 17 шт.	Расположенная на территории земельного участка к.н. 24:50:0500115:343	-	Красноярский край
360-1769-1291-01/25	30.01.2025	ООО КрасБоом	2466114255	«Многоэтажный жилой дом с инженерным обеспечением, на земельном участке с недвижимым имуществом 24:50:0500101:11	ВРУ1, ВРУ2, ВРУ3, внутренние сети	г. Красноярск, Ленинский район, ул. Турбинная	2x250 кВА	Красноярский край
360-818-3290-01/25	30.01.2025	МО "Бохан"	8520006635	ВЛЗ-10 кВ L-5 м, ПКУ-10 кВ, КЗ-10 кВ L-370 м, КТПН 160/10/0,4кВ, 1-КЗ-0,4 кВ ш. 1, 0м, 2-КЗ-0,4 кВ L-75м, ВРУ 0, 4кВ,ДСК, ВРУ-0,4 кВ ПС, Насосная станция II подъема	ВЛ- 10кВ провод РСИП-50 мм2 L-5м на опоре СВ105-5, РЛНД-10/400, КЗ-10 кВ АсАШв-3*50 мм2 L-370 м в трубе ПЭ-100 SDR11; выключатель ВНА-10/630, КТПН-160/10/0,4кВ с трансформатором ТМГ-160 кВА, контур заземления, 1-КЗ-0,4 кВ АВБШв-0х120 мм2 L - 0м РУ-0,4кВ,ДСК ВРУ-0,4кВ, дизельная электростанция мощностью 160 кВт ЭДБ-160-Т-1(2)ВК-7400-2РБ), 2-КЗ-0,4 кВ АВВГнг 4х120 мм2, L - 75м , ДСК ВРУ-0,4 кВ, насосная станция II подъема. Внешнее-регулирующие резервуары, дизельная электростанция мощностью 12 кВт ЭДБ-12-Т-1(2)ВК-7400-2РБ), электрообогревание, силовые, розеточные и осветительные сети, учетные помещения. Контуры заземления ВС, ДСС ВРР. Разрешенная мощность Р=120 кВт.	Иркутская область, Балаганский район, п. Бохан, ул. Заводская, 27	120 кВт	Иркутская область
360-885-1044-01/25	31.01.2025	Казанин Сергей Александрович	ФЛ	электроустановка жилищного электроснабжения жилого дома	ВЛ-0,4 кВ СИП-4 4х16, L=25 м; ВРУ-0,4 кВ наземного электроснабжения жилого дома. Защита на вводе электроустановки выполнена (номинал, тип реле и уставка РЗ, кол. вставок и т.д.): автоматический выключатель ВА 88-47-63 С32.	Иркутская область, Иркутский район, 20 км автодорога Иркутск-Листвянка, садоводческое некоммерческое товарищество "Горка", ул. Лесная, д. 14	-	Иркутская область
360-937-1542-02/25	31.01.2025	ООО "Гагарин добыча Иркутск"	3812100646	Электроснабжение электроустановки объекта "Этап 5. Объекты УКПГ-2» (в том числе эксплуатационные скважины, конденсатопровод, временно отгружаемая конденсат в пос. Окунайский, ЖДКС)", "Этап 6. Объекты УКПГ-1» (в том числе эксплуатационные скважины)" в составе комплексного проекта "Обустройство Окунайского месторождения" Иркутская область, муниципального образования «Катангский район», Тутурдак участковое лесничество, Тутурдак дача квартал №7, №8 Орлинская дача квартал №4б2, №5/19	1.1 Блочно-комплектное закрытое распределительное устройство 10 кВ (поз. 121)(22 ячейки КРУ серии Зенит, внутренние выключатели серии ВВ/ТЕД,вдалее - БКЗРУ 10 кВ; 1.2 Кабельная линия 10 кВ №1 марки ПвВВнг(А)-ХЛ(2х240)21) (от ВРУ (поз. 94) 10 кВ до №11 до БКЗРУ 10 кВ на №7 L=0,65 км; 1.3 Кабельная линия 10 кВ №2 марки ПвВВнг(А)-ХЛ(2х240)21) (от ВРУ (поз. 94) 10 кВ до №16 до БКЗРУ 10 кВ на №8 L=0,65 км; 1.4 Блочно-комплектная трансформаторная подстанция ЗБКТПА-400/10/0,4кВ-УХЗ1 (поз.120 по ГП1) для сушки трансформатора ТСЗГЗВ-400/10/0,4-Р-400кВА; 1.5 Кабельная линия №4Б-120-L=220 м, кабель марки ПвВВнг(А)-ХЛ 3х95 16 от Здания БКЗРУ 10кВ (поз.ГП121), РУВН1, яч. №11 до ЗБКТПА-400/10/0,4кВ-УХЗ1 (поз. 120 по ГП1вмкр УВН1); 1.6 Кабельная линия №4Б-120-L=220 м, кабель марки ПвВВнг(А)-ХЛ 3х95 16 от Здания БКЗРУ 10кВ (поз.ГП121), РУВН1, яч. №12 до ЗБКТПА-400/10/0,4кВ-УХЗ1 (поз. 120 по ГП1вмкр УВН2); 1.7 Блочно-комплектная трансформаторная подстанция ЗБКТПА-1000/10/0,4кВ-УХЗ1 (поз.125 по ГП1) для сушки трансформатора ТСЗГЗВ-1000/10/0,4-Р-1000кВА; 1.8 Кабельная линия №4Б-125-L=150 м, кабель марки ПвВВнг(А)-ХЛ 3х95 16 от Здания БКЗРУ 10кВ (поз.ГП121), РУВН1, яч. №14 до ЗБКТПА-1000/10/0,4кВ-УХЗ1 (поз. 125 по ГП1вмкр УВН1); 1.9 Кабельная линия №4Б-125-L=150 м, кабель марки ПвВВнг(А)-ХЛ 3х95 16 от Здания БКЗРУ 10кВ (поз.ГП121), РУВН1, яч. №16 до ЗБКТПА-1000/10/0,4кВ-УХЗ1 (поз. 125 по ГП1вмкр УВН2); 1.10 Блочно-комплектная трансформаторная подстанция ЗБКТПА-1000/10/0,4кВ-УХЗ1 (поз. 126 по ГП1) для сушки трансформатора ТСЗГЗВ-1000/10/0,4-Р-1000кВА; 1.11 Кабельная линия №4Б-126-L=700 м, кабель марки ПвВВнг(А)-ХЛ 3х95 16 от Здания БКЗРУ 10кВ (поз.ГП121), РУВН1, яч. №17 до ЗБКТПА-1000/10/0,4кВ-УХЗ1 (поз. 126 по ГП1вмкр УВН1); 1.12 Кабельная линия №4Б-126-L=700 м, кабель марки ПвВВнг(А)-ХЛ 3х95 16 от Здания БКЗРУ 10кВ (поз.ГП121), РУВН1, яч. №18 до ЗБКТПА-1000/10/0,4кВ-УХЗ1 (поз. 126 по ГП1вмкр УВН2); 1.13 Блочно-комплектная трансформаторная подстанция ЗБКТПА-1000/10/0,4кВ-УХЗ1 (поз. 128 по ГП1) для сушки трансформатора ТСЗГЗВ-1000/10/0,4-Р-1000кВА; 1.14 Кабельная линия №4Б-128-L=700 м, кабель марки ПвВВнг(А)-ХЛ 3х95 16 от Здания БКЗРУ 10кВ (поз.ГП121), РУВН1, яч. №17 до ЗБКТПА-1000/10/0,4кВ-УХЗ1 (поз. 128 по ГП1вмкр УВН1); 1.15 Кабельная линия №4Б-128-L=700 м, кабель марки ПвВВнг(А)-ХЛ 3х95 16 от Здания БКЗРУ 10кВ (поз.ГП121), РУВН1, яч. №18 до ЗБКТПА-1000/10/0,4кВ-УХЗ1 (поз. 128 по ГП1вмкр УВН2); 1.16 Блок-бокс аварийной дизельной электростанции АДЭС-400 кВт, (поз.ГП 122); 1.17 Блок-бокс аварийной дизельной электростанции АДЭС-1000 кВт, (поз.ГП 123); 1.18 Блок-бокс аварийной дизельной электростанции АДЭС-1000 кВт, (поз.ГП 124); 1.19 Блок-бокс аварийной дизельной электростанции АДЭС-1000 кВт, (поз.ГП 125); 2. Электроустановка объекта «Этап 6. Объекты УКПГ-1» (в том числе эксплуатационные скважины) в составе: 2.1 Блок-бокс аварийной дизельной электростанции АДЭС-1000 кВт, (поз.ГП 69); 2.2 Блок-бокс аварийной дизельной электростанции АДЭС-1000 кВт, (поз.ГП 117); 2.3 Блочно-комплектное устройство электроснабжения (БКЭС) типа КПП-МГ-10/0,3-10-40-50-УХЗ1(поз.ГП 10) (для тяговых нагрузок №10), с мощностью трансформаторов марки ТМГ-63/10/0,4 мощностью 63 кВА. Контуры заземления БСРУ, БКТП, АДЭС, ДСС, ДСС, Р=150кВт	Иркутская область, муниципальное образование "Катангский район", Тутурдак участковое лесничество, Тутурдак дача квартал №7, Орлинская дача квартал №4б2, №5/19	5150 кВт	Иркутская область