ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97
E-mail: krsk@enis.gosnadzor.gov.ru
http://enis.gosnadzor.ru/
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342
ИНН/КПП 2466144107/246601001

01.12.2021 № 36 1-26074

На № _____ от _____

Руководителям организаций (по списку)

О проведении экспертизы зданий и сооружений (в т.ч. дымовых труб) на ОПО котельных и ТЭС

Уважаемые руководители!

Енисейское управление Ростехнадзора по результатам мониторинга Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору правоприменительной практики контроля (надзора) за соблюдением вступивших в силу с 1 января 2021 г. обязательных требований в области промышленной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений (в том числе дымовых труб) в составе опасных производственных объектов (далее – ОПО) котельных и тепловых электростанций в части проведения экспертизы промышленной безопасности сообщает следующее.

В соответствии с требованиями абзаца 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ) организация, эксплуатирующая ОПО, в числе прочего обязана обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности (далее – экспертиза) зданий и сооружений на ОПО.

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона № 116-ФЗ помимо прочих объектов экспертизе подлежат здания и сооружения на ОПО, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО.

К числу таких зданий и сооружений на ОПО котельных и тепловых электростанций относятся здания и сооружения, предназначенные для осуществления технологических процессов, характеризующихся получением, хранением, транспортированием и использованием опасных веществ, использованием подъемных сооружений и оборудования, работающего под избыточным давлением, и иными признаками опасности, установленными в приложении 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ. В том числе к таким сооружениям относятся дымовые трубы с присоединенными к ним газоходами, отводящие дымовые газы из котельных агрегатов для обеспечения нормального протекания осуществляемого ими технологического процесса получения водяного пара или нагрева воды.

В целях обеспечения вышеуказанных требований Федерального закона № 116-ФЗ в настоящее время порядок проведения экспертизы и оформления заключения по результатам ее проведения, а также требования к экспертам установлены положениями федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20 октября 2020 г. № 420, зарегистрированным Минюстом России 11 декабря 2020 г. № 61391 и вступившим в силу с 1 января 2021 г. (далее – ФНП ЭПБ-2020 № 420).

В соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 23 ФНП ЭПБ-2020 № 420 для оценки фактического состояния здания и сооружения в объеме экспертизы проводится их обследование.

Результаты экспертизы в соответствии с положениями статьи 13 и главы IV ФНП ЭПБ-2020 № 420 оформляются заключением, подлежащим регистрации в реестре заключений экспертизы промышленной безопасности.

В отношении оформления результатов обследования состояния дымовых труб до 1 января 2021 г. без регистрации их в реестре заключений экспертиз промышленной безопасности позиция Ростехнадзора была сформирована ранее, после отнесения постановления Госгортехнадзора России от 3 декабря 2001 г. № 56 «Об утверждении Правил безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб» (ПБ 03-445-02) к числу не подлежащих применению нормативных правовых актов приказом Ростехнадзора от 1 июля 2014 г. № 287 «О признании не подлежащими применению отдельных актов Федерального горного и промышленного надзора России», зарегистрированным Минюстом России 29 июля 2014 г. № 33341, с учетом положений последнего абзаца пункта 7 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 14 ноября 2013 г. № 538, зарегистрированным Минюстом России 26 декабря 2013 г. № 30855 (далее – ФНП ЭПБ-2013 № 538), определяющих условия проведения экспертизы зданий и сооружений на ОПО.

В настоящее время пункт 5 ФНП ЭПБ-2020 № 420, устанавливающий перечень случаев, в которых здания и сооружения на ОПО (в том числе дымовые трубы), предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО, подлежат экспертизе, не содержит указаний, ограничивающих необходимость ее проведения.

В связи с вышеизложенным при эксплуатации дымовых труб на ОПО котельных и тепловых электростанций в период после 1 января 2021 г., так же как и иных зданий и сооружений на ОПО, необходимо проведение их экспертизы промышленной безопасности в случаях, установленных пунктом 5 ФНП ЭПБ-2020 № 420, во исполнение требований абзаца 14 пункта 1 статьи 9 и статьи 13 Федерального закона № 116-ФЗ.

В.С. Дмитриева