

## **Порядок приёма документов на регистрацию и выдачу свидетельства о регистрации электролаборатории.**

Заявление о регистрации электролаборатории (Приложение N 1) и прилагаемые к нему документы в день поступления регистрируются в канцелярии Управления (Красноярский край – 660041, г. Красноярск, ул. 2-ая Хабаровская, 4; Республика Хакасия, Республика Тыва – 655011, г. Абакан, ул. Пирятинская, 5А; Иркутская область – 664003, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1).

Регистрация электролабораторий проводится в срок не превышающий 30 дней с даты регистрации заявления.

### **Осмотр электроустановки и проверка готовности электролаборатории к эксплуатации.**

При поступлении заявления и документов на регистрацию электролаборатории начальник головного отдела назначает ответственного исполнителя за рассмотрение представленной заявителем документации на соответствие её требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе «Инструкции о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий» (далее – Инструкция), введенной в действие информационным письмом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.03.2001 № 32-01-04/55, «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом основания приказа Минтруда России от 15.12.2020 года N 903н, «Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденных приказом Минэнерго России от 22.09.2020 года N 796, «Правилам устройства электроустановок», «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России 13.01.2003 N 6,

Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, введен в действие приказом Росстандарта от 15.07.2019 N 385-ст, ИУС 10-2019. «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемой в электроустановках», утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №261, на соответствие и достаточность испытательного оборудования и средств измерений заявленным видам испытаний и измерений, полноту эксплуатационной и организационно-распорядительной документации, достаточность квалификации персонала и его готовность к эксплуатации электролабораторий, наличие и соответствие принципиальных электрических схем испытательных и измерительных станций, стендов и установок, заводских паспортов на испытательное оборудование и средства измерений, документов о поверке средств измерений, утвержденного комплекта средств защиты и плакатов по безопасности.

При выявлении недостаточности представленных документов и (или) несоответствия их содержания установленным требованиям, документы возвращаются заявителю с письменным обоснованием, в котором перечисляются конкретные причины возврата. В этом случае осмотр энергоустановки не проводится.

При отсутствии замечаний к представленным документам начальник головного отдела после положительного рассмотрения Заявления о регистрации электролаборатории и прилагаемых документов, назначает, согласно юрисдикции отделов, ответственных исполнителей по осмотру электролаборатории.

По результатам осмотра оформляется Акт осмотра электроустановки и проверки готовности электролаборатории к эксплуатации (Приложение No 2), который утверждается начальником отдела, проводившим осмотр.

В случае выявления нарушений при проведении осмотра электролаборатории ответственный исполнитель в Акте осмотра

электроустановки и проверки готовности электролаборатории к эксплуатации указывает исчерпывающий перечень замечаний.

Специалист ответственный за регистрацию электролаборатории после получения документов, но не позднее 30 дней с даты регистрации заявления в Енисейском управлении Ростехнадзора, оформляет Свидетельство о регистрации электролаборатории.

После оформления и подписания Свидетельства о регистрации электролаборатории копию направляет в головной отдел, оригинал передает в канцелярию.

Заявителю Свидетельство о регистрации электролаборатории выдает назначенный ответственный специалист Отдела документооборота и хозяйственного обеспечения по адресу: г. Красноярск, ул. 2-ая Хабаровская, 4, о чем делает запись в журнале установленной формы, либо направляет почтовым отправлением. Свидетельство о регистрации электролаборатории в канцелярии Енисейского управления Ростехнадзора (г. Красноярск) выдается при наличии документа, удостоверяющего личность, и доверенности на предоставление интересов юридического лица, приказа о назначении генеральным директором (в случае получения Свидетельства генеральным директором), документа, подтверждающего государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя (в случае получения Свидетельства индивидуальным предпринимателем).

Регистрация электролабораторий производится сроком на 3 года.

Сведения о зарегистрированных электролабораториях размещаются на официальном сайте Управления.

В случае изменения наименования юридического лица, без изменения ИНН, ОГРН, организация предоставляет в Енисейское управление Ростехнадзора оригинал ранее выданного свидетельства о регистрации электролаборатории, заявление о внесении изменений в свидетельство о регистрации электролаборатории, а также документы, подтверждающие произошедшие изменения.