

**Перечень часто встречающихся нарушений обязательных требований в сфере деятельности
Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
За 6 месяцев 2019 года**

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Федеральный государственный энергетический надзор, федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений								
<i>Часто встречающиеся нарушения в отношении генерирующих объектов, энергоустановок потребителей и объектов электросетевого хозяйства</i>								
1.	Не назначено лицо, ответственное за электрохозяйство, для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок.	п.1.2.3. ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП РФ	низкая	легкая	пп. 4	102	IV кв.2018
2.	Не разработана должностная инструкция лица, ответственного за электрохозяйство.	п. 1.2.6 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП РФ	низкая	легкая	пп. 4	40	IV кв.2018
3.	Не представлен график планово-предупредительного ремонта электрооборудования (ППР). Результаты осмотров и ремонтов электрооборудования не оформляются документально.	п.1.2.6; 1.6.1 1.6.3; 2.7.10; 2.12.16; 2.12.17 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП РФ	низкая	легкая	пп. 4	70	IV кв.2018
4.	Не проводятся профилактические	п. п.1.2.2;	ст. 9.11 КоАП РФ	средняя	средняя	пп. 4	50	IV кв.2018

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частных нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	испытания электрооборудования.	2.12.17;2.2.38 (приложение № 3) ПТЭЭП						
5.	Не укомплектованы электроустановки испытанными, готовыми к использованию защитными средствами и изделиями медицинского назначения для оказания первой помощи работникам в соответствии с действующими правилами и нормами.	п. п. 1.2.2; 1.7.7 ПТЭЭП; п. 1.4 ПОТЭУ	ст. 9.11 КоАП РФ	средняя	средняя	пп. 4	30	IV кв.2018
6.	Не проведены испытания на максимальную температуру теплоносителя.	ПТЭ ТЭУ П. 6.2.32	ст. 9.11 КоАП РФ	средняя	Средней тяжести	пп. 4	12	IV кв.2018
7.	Не проведены испытания на определение тепловых и гидравлических потерь.	ПТЭ ТЭУ п. 6.2.32	ст. 9.11 КоАП РФ	средняя	Средней тяжести	пп. 4	12	IV кв.2018
8.	Строительные конструкции производственных зданий и сооружений для тепловых энергоустановок не подвергаются техническому	ПТЭ ТЭУ п. 3.3.9	ст. 9.11 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	пп. 4	10	IV кв.2018

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частных нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	освидетельствованию специализированной организацией 1 раз в пять лет.							
9.	Не производится инструментально- визуальное наружное и внутреннее обследование дымовой трубы с привлечением специализированной организации – один раз в 3 года в период летнего отключения котлов.	ПТЭ ТЭУ п. 3.3.14.	ст. 9.11 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	пп. 4	4	IV кв.2018
10.	Не разработано техническое решение и технологическая схема по проведению консервации оборудования тепловых энергоустановок.	ПТЭ ТЭУ п. 2.7.16.	ст. 9.11 КоАП РФ	средняя	Средней тяжести	пп. 4	4	IV кв.2018
11.	Не производятся периодические шурфовки на тепловой сети.	ПТЭ ТЭУ п. 6.2.34.	ст. 9.11 КоАП РФ	средняя	Средней тяжести	пп. 4	5	IV кв.2018
12.	Отсутствует список лиц неэлектротехнического персонала, которым требуется 1я группа допуска по электробезопасности.	п. 1.4.4 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП РФ	низкая	легкая	пп. 4	18	IV кв. 2018

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частных нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Электротехнический и электротехнологический персонал не прошел проверку знаний на соответствующую группу допуска по электробезопасности.	п. 1.2.1 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП РФ	низкая	легкая	пп. 4	11	IV кв. 2018
14.	Штат не укомплектован квалифицированным электротехническим персоналом или не заключен договор на обслуживание со специализированной организацией.	п. 1.2.1 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП РФ	высокая	средней тяжести	пп. 4	5	IV кв. 2018
15.	Отсутствует тепловая изоляция теплового пункта.	ПТЭТЭ	ст. 9.11 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	пп. 4	2	II кв. 2019
16.	Не выполнены программа и графики противоаварийных, противопожарных тренировок для персонала, обслуживающего тепловые сети, работников АДС.	п. 2.3.44., п. 2.3.48 ПТЭ ТЭ	ст. 9.11 КоАП РФ	средняя	Средней тяжести	пп. 5	20	II кв. 2019
17.	Не проведена настройка и регулировка предохранительных клапанов котлов	п. 5.3.25; 5.3.66- ПТЭ ТЭ	ст. 9.11 КоАП РФ	средняя	Средней тяжести	пп. 5	20	II кв. 2019

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частных нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	котельной							
18.	Отсутствует второй независимый источник электропитания.	пункт 8.1, 16 СП 89.13330.2012 Свод правил. Котельные установки. Актуал. редакция СНиП II-35-76	ст. 9.11 КоАП РФ	средняя	Средней тяжести	пп. 4	10	II кв. 2019
19.	Отсутствует утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.).	п. 2.8.1 ПТЭ ТЭ	ст. 9.11 КоАП РФ	средняя	Средней тяжести	пп. 5	12	II кв. 2019
20.	Отсутствует документ о техническом освидетельствовании трубопроводов тепловых сетей.	п. 2.6.3 ПТЭ ТЭ	ст. 9.11 КоАП РФ	средняя	Средней тяжести	пп.4	20	II кв. 2019
21.	Не проведены испытания тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя. Отсутствует программа испытаний тепловых сетей.	п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ	ст. 9.11 КоАП РФ	средняя	Средней тяжести	пп.5	20	II кв. 2019
22.	Отсутствует или повреждено	п. 3.1.46	ст. 9.2 КоАП РФ	средняя	средняя	пп.4	100	IV кв. 2018

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частных нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	антикоррозийное покрытие.	ПТЭЭСиС						
23.	Отсутствует или находится в неработоспособном состоянии системы освещения.	п. 5.12.1, 5.12.11, 5.12.12 ПТЭЭСиС	ст. 9.2 КоАП РФ	малая	малая	пп.4	100	IV кв. 2018
24.	Высолы на поверхности и следы продуктов выщелачивание бетона и его поверхностей.	п. 3.1.1 ПТЭЭСиС	ст. 9.2 КоАП РФ	средняя	средняя	пп.4	100	IV кв. 2018
Федеральный государственный строительный надзор (за исключением вопросов федерального государственного строительного надзора в области использования атомной энергии) и федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства								
<i>Часто встречающиеся нарушения на объектах федерального государственного строительного надзора</i>								
25.	Строительство, реконструкция объекта капитального строительства осуществляется без разрешения на строительство.	ч. 2 ст. 51 ГрК РФ	ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ	низкая	тяжелая	пп.4	7	I кв. 2018
26.	Нарушен срок направления в (территориальное управление Ростехнадзора) извещения о начале строительства, реконструкции объекта	ч. 5 ст. 52 ГрК РФ	ч. 2 ст. 9.5 КоАП РФ	низкая	легкая	пп.5	3	I кв. 2018

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частных нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	капитального строительства.							
27.	Допущена эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию.	ч. 1 ст. 55 ГрК РФ	ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ	высокая	тяжелая	пп.4	37	I кв. 2018
28.	Отсутствует положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.	ч. 1, ч. 3.4 ст. 49 ГрК РФ	ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ	высокая	высокая	пп.4	1	I кв. 2018
29.	Общий и специальные журналы работ не зарегистрированы в органе государственного строительного надзора.	ч. 9 ст. 52 ГрК РФ, пункт 4 РД-11-05-2007	ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ	низкая	легкая	пп.5	98	I кв. 2018
30.	Строительство осуществляется с отклонением от требований проектной документации.	ч. 6 ст. 51 ГрК РФ	ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ	Высокая	тяжелая	пп.4	83	I кв. 2018
Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности								
Часто встречающиеся нарушения на объектах ведения горных работ								
31.	Не проведена экспертиза промышленной безопасности техническим устройствам находящимся в эксплуатации по истечении срока службы, установленного	п. 2 ст. 7, п. 1 и 2 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона № 116 ФЗ;	ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	пп. 4	2	I кв. 2018

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частных нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	производителем.	п. 56, 57 ФНП № 599; п. 6 ФНП № 538						
32.	Общее количество самоспасателей не превышает на 10% число работников, занятых на подземных работах.	п. 1 и 2 ст. 9 Федерального закона № 116 ФЗ; п. 66 ФНП № 599.	ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	пп. 4	3	I кв. 2019
33.	Организация не представила до 01.04.2019 в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области промышленной безопасности, информацию, содержащую сведения о составе, масштабе, местах и характере выделения газов.	п. 1 и 2 ст. 9 Федерального закона № 116 ФЗ; п. 16, 167 ФНП № 599	ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	пп. 4	3	I кв. 2019
34.	Не подтверждено соответствие применяемым технологиям сварки имеющегося сварочного оборудования.	п. 1 и 2 ст. 9 Федерального закона № 116 ФЗ; п. 16, 175 ФНП №	ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	пп. 4	2	I кв. 2019

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частных нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	Не проводится не реже одного раза в год проверка износа рельсов и контактного провода.	599. п. 1 и 2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 286 ФНП № 599.	ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	пп. 4	4	I кв. 2019
Часто встречающиеся нарушения на объектах ведения взрывных работ								
36.	Неисправность средств пожаротушения в местах хранения и производства ВМ.	п.478. Правил противопожарног о режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390. ст.1, ст.4, ст.5, ст.6, ст.106 Федерального	ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ	высокая	тяжелая	пп.4	3	I кв. 2019

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частных нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.55,141 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390</p>						
Часто встречающиеся нарушения на объектах металлургических производств								
37.	При обслуживании и проведении	п. 1 ст. 9	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	пп.4	2	I кв. 2019

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ремонтных работ технических устройств персонал, работающий в среде, где возможно появление опасных веществ в воздухе рабочей зоны, не обеспечен индивидуальными газоанализаторами, а также не установлены стационарные газоанализаторы.	Федерального закона № 116-ФЗ; п. 324 ФНП № 656.						
38.	Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений превышает ПДК.	п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 1848 ФНП № 656	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	пп.4	2	I кв. 2019
Часто встречающиеся нарушения при производстве маркшейдерских работ								
39.	Маркшейдерской службой не контролируется соответствие фактической ширины внутрикарьерной дороги проектной.	п. 49 Правил охраны недр, утв. пост. Госгортехнадзора России от 06.06.2003г. № 71;	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	пп.4	17	I кв. 2019

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжелая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частных нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		п. 11 Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр, утв. пост. Госгортехнадзора России от 22.05.2001г. № 18						
40.	Нарушение требований по производству маркшейдерских работ при ведении работ в опасных зонах.	п. 86 ФНП № 488; п. 12 Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжелая	пп.4	19	I кв. 2019

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частных нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		охраны недр, утв. пост. Госгортехнадзора России от 22.05.2001г. № 18						
Часто встречающиеся нарушения на объектах котлонадзора и подъёмных сооружениях								
41.	Допускается эксплуатация технических устройств в отсутствие проведенной экспертизы промышленной безопасности. Срок эксплуатации оборудования более 20 лет.	п.2 ст.7, п.1 ст.9, п. 5 ст.13 Федерального закона №116-ФЗ; п.6 ФНП №538 подп. «а», «н» п. 218, п. 408, подп. «б», «в» п. 411 ФНП ОРПД	ч.1 ст.9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	пп.4	37	II кв. 2019
42.	Для целей регистрации в государственном реестре опасного производственного объекта представлены не достоверные сведения, характеризующие ОПО.	п. 5 статьи 2, статья 9 Федерального закона № 116-ФЗ;	ч.1 ст.9.1 КоАП РФ	Низкая	Легкая	пп.6	6	I кв. 2018

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частных нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>пункты 7, 8 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.11.2016 № 495</p>						
43.	В течение срока службы не проводился капитальный ремонт крана. Не проведен	ч. 1 ст. 9 Федерального	ч.1 ст.9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней	пп.4	5	IV квартал 2017

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частных нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	капитально - восстановительный ремонт.	закона № 116-ФЗ; п. 85 ФНП № 533						
44.	Члены аттестационной комиссии не аттестованы по вопросам промышленной безопасности.	ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ; п. 4 Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому	ч.1 ст.9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней	пп.4	6	IV квартал 2017

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частных нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		и атомному надзору, утв. приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 года № 37.						
45.	Отсутствуют инструкции (руководство) по эксплуатации завода изготовителя.	ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 255 з) ФНП № 533	ч.1 ст.9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней	пп. 6	40	IV квартал 2017
46.	Ввод в эксплуатацию оборудования с нарушением требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.	Федеральный закон № 116-ФЗ	ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	пп.4	43	IV квартал 2017
Часто встречающиеся нарушения на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья								
47.	Не проведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств,	п. 2 ст. 7, п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	пп.4	4	IV квартал 2018

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частных нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	фактический срок службы которых превышает двадцать лет.	Федерального закона № 116-ФЗ; п. 6 ФНП № 538						
48.	Отсутствует кнопка аварийного останова электродвигателей норий и винтовых конвейеров с любого этажа элеватора.	п.465, р.2 ФНП №560	ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	средней тяжести	пп.4	5	II квартал 2019
49.	Не оснащены датчиками подпора нории.	пп.46 ФНП №560	ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	средней тяжести	пп.4	9	II квартал 2019
50.	Не разработаны технологический регламент и технологические схемы производственных процессов на элеваторе.	п.8, п.9 ФНП №560	ст. 9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	пп.5	4	II квартал 2019
51.	Отсутствует кнопка аварийного останова электродвигателей норий и винтовых конвейеров с любого этажа элеватора.	п.465, р.2 ФНП №560	ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	средней тяжести	пп.4	5	II квартал 2019
Часто встречающиеся нарушения предприятий химического комплекса								
52.	Приборы контроля температуры в реакторах не промаркированы с нанесением соответствующих надписей,	п. 6.1.7. ФНП № 96	ст. 9.1 КоАП РФ	низкая	легкая	пп.5	4	II квартал 2019

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частных нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	отражающих их функциональное назначение и регламентированные значения контролируемых параметров, установленных технологическим регламентом.							
53.	<p>Не обеспечена готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии, что выявляется в ходе проведения учебных тревог и проверочных мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - персонал не знает полностью своих действий по ПМЛА; - не прописаны действия нештатного аварийно-спасательного формирования; - не обеспечена постоянная готовность средств для ликвидации последствий аварий. 	<p>п. 1 и 2 ст. 9, п. 1 ст. 10 Федерального закона № 116 ФЗ; п. 25 ФНП № 559; п. 10 (подп. в, г, д) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных</p>	ст. 9.1 КоАП РФ	средняя	средняя	пп.4	3	II квартал 2019

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частных нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		объектах, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 730						
54.	Монтаж технологического оборудования произведен с отступлением от технической документации на ХОПО, требований технических регламентов.	п. 1 ст. 8, п. 1 ст. 13 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 40 ФНП № 559	ст. 9.1 КоАП РФ	средняя	средняя	пп.4	3	II квартал 2019
<i>Часто встречающиеся нарушения на объектах магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газа</i>								
55.	Допускаются провисы магистрального газопровода.	п. 1, 2 ст. 9, Федерального закона № 116-ФЗ; п. 71 ФНП № 520	ст. 9.1 КоАП РФ	средняя	средняя	пп.4	3	II квартал 2019

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частных нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Часто встречающиеся нарушения на объектах газораспределения и газопотребления								
56.	Не направлен в Енисейское управление Ростехнадзора график аттестации по вопросам безопасности.	п.п. 1, 2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 19 Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по технологическому, экологическому и атомному надзору, утв. приказом	ст. 9.1 КоАП РФ	низкая	легкая	пп.4	4	II квартал 2019

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частей нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37						
57.	Не соблюдаются требования ФНП по ведению эксплуатационной документации.	ФНП № 116	ч.1 ст.9.1 КоАП РФ	Низкая	Легкая	пп.4	5	II квартал 2019
58.	Не соблюдаются сроки проведения технического обслуживания и ремонта оборудования в соответствии с требованиями ФНП.	ФНП № 116	ч.1 ст.9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	пп.4	3	II квартал 2019
59.	Технические устройства эксплуатируются на опасных производственных объектах без положительного заключения экспертизы промышленной безопасности..	ст. ст. 7, 9 Федерального закона № 116-ФЗ	ч.1 ст.9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкие	пп.4	6	I кв. 2019
60.	Не переработаны инструкции на безопасное проведение газоопасных и огневых работ в связи с вступлением в действие Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения	п.1.7. ФНП № 485	ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ	низкая	легкая	пп.4	5	II квартал 2019

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частных нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.11.2017г. № 485.							
61.	Не отражены в эксплуатационном журнале сведения о режиме работы, количестве отработанного времени насосов, а также неполадках в работе.	п.214 ФНП № 559	ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ	низкая	легкая	пп.5	5	II квартал 2019
Часто встречающиеся нарушения на объектах нефтегазодобывающей промышленности								
62.	Допускаются нарушения требований утвержденного технологического регламента.	ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 1247 ФНП №101	ч.1ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Высокая	пп.4	6	III кв. 2016
63.	Не обеспечена работоспособность (не завершены ПНР) средств аварийной сигнализации, контроля состояния воздушной среды в блоке или на площадке.	пункт 12, 391, 395, 549 ФНП № 101	ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	высокая	пп.4	3	III кв. 2016
64.	Не обеспечен контроль давления на узлах	п. 59 ФНП № 515	ч.1ст. 9.1 КоАП РФ	средняя	средняя	пп.4	3	III кв. 2018

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частных нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	здвижек (не исправные манометры, не установлены манометры, не работают дистанционные датчики.)							
Часто встречающиеся нарушения на объектах нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектах нефтепродуктообеспечения								
65.	Ведение технологического процесса осуществлялось с нарушением требований Технологического регламента на производство продукции.	п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 2.5 ФНП № 96.	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	пп.4	10	II квартал 2019
66.	Не разработана инструкция по безопасному ведению работ повышенной опасности для каждого технологического объекта.	п. 11.3. ФНП № 96; п.5.3. ФНП № 125.	ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	пп.4	3	II квартал 2019
67.	На теплообменниках не вывешены таблички с указанием: - номера оборудования (по системе нумерации, принятой эксплуатирующей организацией); - разрешенных параметров (давление,	п.п. 1, 2 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пп. а, б, в, г п. 212 ФНП № 116	ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ	низкая	легкая	пп.5;	6	II квартал 2019

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частных нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	температура рабочей среды); - даты следующего наружного и внутреннего осмотров (НВО) и гидравлического испытания (ГИ) котлов и сосудов, наружного осмотра (НО) трубопроводов; - даты истечения срока службы, установленного изготовителем или указанного в заключении экспертизы промышленной безопасности).							
Часто встречающиеся нарушения в части надзора в угольной промышленности								
68.	В ящике ППЗ шахты отсутствует противопожарный ствол.	ст.9 Федерального закона №116-ФЗ; п. 475 ФНП №550	ч.1 ст.9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	пп.4	4	II квартал 2019
69.	На противопожарном отводе ПОТ шахты отсутствует гайка Богданова.	ст.9 Федерального закона №116-ФЗ; п.473 ФНП №550	ч.1 ст.9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	пп.4	3	II квартал 2019
70.	На отвале не выполняются Мероприятия	п.179. ФНП № 488	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжелая	пп.4	3	II квартал 2019

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	по профилактике и тушению пожаров в части укладки горной массы с содержанием угля в отвал послойно по всей площади, отведенной под размещение с изоляцией инертными породами, планировки горной массы бульдозером слоем не более 0,5 м, с уплотнением каждого слоя автосамосвалами и увлажнения водой.							