

**Информация о несчастных случаях со смертельным исходом,
произшедших при эксплуатации энергоустановок организаций,
подконтрольных органам Ростехнадзора,
за 4 месяца 2025 года.**

**1. Анализ несчастных случаев со смертельным исходом,
произшедших в поднадзорных Ростехнадзору организациях**

За 4 месяца 2025 года произошло 5 несчастных случаев со смертельным исходом (5 погибших). За аналогичный период 2024 года произошло 4 несчастных случая (4 погибших) (рисунок 1).



Материалы о расследованных несчастных случаях в открытом доступе размещены на официальном сайте Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по ссылке <http://www.gosnadzor.ru/energy/energy/lessons/>.

2. Обстоятельства характерных несчастных случаев со смертельным исходом, произошедших в апреле 2025 г. при эксплуатации энергоустановок

Несчастный случай со смертельным исходом произошел 2 апреля 2025 г. с работником филиала АО «Электросети Кубани» «Краснодарэлектросеть», Краснодарский край.

Краткие обстоятельства несчастного случая. При выполнении работ по ремонту кабельной линии 6 кВ, во время единоличного осмотра ТП-1019п

с мастером службы кабельных линий произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Несчастный случай со смертельным исходом произошел 26 апреля 2025 г. с работником филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» «Дагэнерго», Республика Дагестан.

Краткие обстоятельства несчастного случая. При выполнении электромонтажных работ на воздушной линии – 6 кВ Ф-2 ПС «Дербент-Южная» электромонтажник получил электротравму, несовместимую с жизнью.

3. Уроки, извлечённые из несчастных случаев со смертельным исходом, подготовленные на основе материалов, направленных территориальными органами

Данные материалы представлены в Приложении № 2.

4. Меры по предотвращению несчастных случаев при эксплуатации энергоустановок

Исходя из анализа обстоятельств и причин смертельных несчастных случаев на энергоустановках, Ростехнадзор рекомендует руководителям организаций следующее.

1. Проводить ознакомление работников с материалами настоящего анализа при проведении занятий и инструктажей по охране труда.

2. Повысить уровень организации производства работ на электрических установках. Исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест.

3. Обеспечить своевременную проверку знаний персоналом нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации электроустановок. Персонал, не прошедший проверку знаний, к работам в электроустановках не допускать.

4. Обеспечить установленный порядок содержания, применения и испытания средств защиты.

5. Усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

6. Проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий, повышать производственную дисциплину труда. Особое внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед.

7. Повысить уровень организации работ по обслуживанию, замене и ремонту энергооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и выключения энергооборудования и его осмотров.

8. Не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств.

9. Не допускать проведение работ вне помещений при осуществлении технического обслуживания во время интенсивных осадков и при плохой видимости.

10. Обратить внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований производственных инструкций, инструкций по охране труда при выполнении работ, указаний, полученных при целевом инструктаже.

11. При проведении дней охраны труда обеспечить изучение требований правил безопасности и разъяснение необходимости их применения в ходе выполнения работ.