

**Информация об аварийности и травматизме
в поднадзорных организациях
за 3 месяца 2020 года**

Аварийность на объектах энергетики

24.01.2020, п. Заморский Иркутской области, аварийная ситуация при теплоснабжении, приведшая к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей.

24.01.2020 произошло возгорание локальной (школьной) котельной в п. Заморский Иркутской области (год вод в эксплуатацию- 1971, вид топлива- дрова, тепловая мощность 0,9 Гкал/ч), которое было ликвидировано в течение 3 часов. Здание котельной сгорело, пострадавших нет, здание школы на 34 ученика не повреждено. 24.01.2020 оперативно проведены работы по переводу здания школы на электроотопление.

Травматизм на объектах промышленного надзора

10.01.2020 в ПАО «ГМК «Норильский никель» (Красноярский край) произошел несчастный случай со смертельным исходом в горной выработке вентиляционный закладочный уклон № 3 гор. -1500 м рудника «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель».

В результате обрушения горной массы был травмирован проходчик подземного участка горно-капитальных работ № 4 шахтопроходческого управления № 2 ООО «Заполярная строительная компания» Жолоев Алмазбек Жекшеевич, 1987 года рождения, впоследствии скончавшийся в КГБУЗ «Норильская межрайонная больница №1».

Причины, приведшие к несчастному случаю:

Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

- выдаче наряд-задания и допуске работников на рабочее место, не соответствующее требованиям безопасности, при отсутствии крепи согласно Паспорта крепления;

- несоблюдение последовательности выполнения технологических операций, предусмотренных Паспортом крепления;

- неудовлетворительное осуществление производственного контроля за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности;

- недооценка риска получения травм для профессии «проходчик», в результате: отсутствия предупреждающих ограждений опасных зон горных выработок, а также не проведения инструктажа на месте производства работ при изменении выданного ранее наряд-задания;

- отсутствие у и.о. мастера горного ПУГКР № 4 ШПУ-2 ООО «ЗСК» Рамонова А.Р. профильного горнотехнического образования.